



## JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац  
Телефон/факс: 015342975  
E-mail: toplana@gromnet.net  
Шифра делатности: 3530  
Матични број: 07335393  
ПИБ: 100109250

Наручилац	JKP „Топлана Шабац“
Адреса	Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Редни број набавке	1.1.10/16
Број:	01-544 /16
Датум	08.04.2016.

### Одговори на питања у вези ЈН 1.1.10/16 – Лоптасти вентили за вреловод

- Одговор на питање „RO&RO System Ltd“ заведено под бр. 544. од 05.04.2016. и питање „Ninacom“ доо бр. 567 од 07.04.2016. везано за технички капацитет, односно поседовање возила.

Наручилац прихвата као прихватљив доказ за технички капацитет Уговор о закупу, лизингу или уговор о превозу са трећим лицем уз достављање следећих доказа: Копија уговора и копија саобраћајне дозволе.

Биће извршена измена конкурсне документације у овом смислу на стр. 7 и стр. 9.

- Одговор на питања „КОМО YU“ заведена под бр. 544. од 05.04.2016  
1. да ли је потребно да да славине имају сертификат о испуњености Директиве опреме по д притиском PED 97/23/ЕС, односно да ли морају да имају СЕ ознаку?

Потребно је да славине поседују важећи сетификат.

тражени докази су:

- сертификат PED 97/23/ЕС за тражену опрему од стране именованог тела - копија
- изјава о усаглашености од стране произвођача - копија

- 2. Заптиваче у оба смера наведено је да мора бити 100%. Да ли се мисли на класу А према EN 12266-1?

Мисли се на класу А.

- 3. Молимо да ближе објасните шта све мора да садржи атест 3.1 - EN 10204?

Атест EN 10204 мора садржати:

- податке о уграђеним материјалима од којих је славина израђена
- тип, модел и каталогски број славине која се нуди
- учесталост тестирања 100%
- славине морају бити испитане на Р 10 (чврстоћу кућишта да не пукне), Р 11 (заптивеност кућишта да не процури) и Р 12 (заптивеност кућишта да не процури на другу страну)

Биће извршена измена конкурсне документације у смислу питања постављених од стране „КОМО YU“ на стр. 6.

Наручилац у складу са чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама извршиће у смислу постављених питања измену конкурсне документације које подразумевају и померање рока за достављање понуда.

Нови рок за достављање понуда је 19.04.2016. у 13<sup>00</sup>.

Комисија за јавну набавку:

Драгомир Николић

Никола Лазаревић

Боривој Николић

  
A circular official stamp of the Public Procurement Commission is visible on the right side of the page, partially overlapping the signatures. The stamp contains the text "ЈАВНО КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ" and "РЕПУБЛИКА СРБИЈА".