

**JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ**

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Наручилац	JKP „Топлана Шабац“
Адреса	Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Место	Шабац
Број одлуке	01-449/16
Датум	23.03.2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12,14/15 и 68/15) JKP „Топлана Шабац“ доноси:

ОДЛУКУ**о додели уговора**

којом се уговор у поступку јавне набавке мале вредности: Електроматеријал, бр.1.1.4/16, додељује понуђачу „Сиротин“ д.о.о. Шабац.

Образложење

Наручилац је дана 29.02.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1.1.4/16: Електроматеријал, заведену под бр.01-323/16.

За наведену јавну набавку наручилац је упутио позив за прикупљање понуда, дана 02.03.2016 на Портал ЈН под шифром 1006123, шифром позива 1006130, шифром конкурсне документације 1006153 и шифром обрасца структуре цене 1006156, на интернет страни наручиоца www.toplanasabac.rs.

До истека рока за подношење понуда 15.03.2016. у 13⁰⁰ на адресу наручиоца прispело је 6 (шест) понуда.

Након спроведеног отварања понуда, 15.03.2016., Комисија за јавне набавке је сачинила Записник о отварању понуда заведен под бр. 01-391/16, који је понуђачима је упућен путем електронске поште.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-446/16 од 22.03.2016 године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	Електроматеријал
Редни број јавне набавке	1.1.4/16
Подаци из плана набавке који се односе на предметну набавку	Конто позиција: 511/0003 ОРН: 31731000, 31500000, 31300000
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ)	600.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ)	562.097,55 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ)	674.517.06 динара

2) Укупан број поднетих понуда: 6 (шест)
Благовремене понуде

Број под којим је понуда заведена	Основни подаци о понуђачима
6434	„Fluoelektro” д.о.о; Димитрија Туцовића 31 Ниш; мат. бр. 20015438
440	„Сиротин“ д.о.о.; Чокешњска 25 Шабац; мат. бр. 07715790
443	„Galeb Telekomunikacije“ д.о.о; Земун
445	„Uniprom” д.о.о.; Батајнички пут 3А Земун; мат. бр. 17141457
446	„Somborelektro“ д.о.о.; Ади Ендре 27 Сомбор; мат. бр. 08286523
447	„Elecom Sistem” д.о.о; Владимира Поповића 26/3А Београд; мат. бр. 17233670

Неблаговремених понуда нема

3) Називи односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Понуђач	Разлози за одбијање
„Fluoelektro” д.о.о Ниш	Мањи број пондер поена
бр. 443 „Galeb Telekomunikacije” д.о.о Земун	Неприхватљива понуда из разлога: - Понуђена цена (745.204,42 динара) већа од процењене вредности. - Рок за достављање добара у понуди дужи (3-15 дана) од предвиђеног (1-3) конкурсном документацијом (стр. 20/38).
бр. 445 „Uniprom” д.о.о Земун	На основу резервног критеријума понуђена цена. Понуда има једнак број пондер поена (100) као и понуда „Сиротин“ д.о.о. Шабац, али на основу тачке 17 упутства за подношења понуда (стр. 23/38) резервни критеријум је нижа понуђена цена. Нижу понуђену цену има „Сиротин“ д.о.о. Шабац
бр. 446 „Somborelektro” д.о.о. Сомбор	Неодговарајућа понуда (понуда која не испуњава све техничке спецификације). Образложење: У одељу III конкурсне документације врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара за поједине позиције су тражене карактеристике према стандардима за ову врсту добара или одговарајућим и то: - за Аутоматске осигураче: Прекидна моћ 6кА (према стандарду IEC/EN 60898-1 или одговарајућем) температурни опсег -25°C до 70°C - за Контакторе: Контактори морају испуњавати захтеве стандарда IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, као и стандарда IEC/EN 60695-2-1 (отпорност на отворени пламен 850°C) или одговарајућих. - за Биметалне заштите: Биметалне заштите морају испуњавати захтеве стандарда IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, као и стандарда IEC/EN 60695-2-1(отпорност на отворени пламен 850°C) или одговарајућих. У делу начин спровођења и обезбеђивања гаранције квалитета: за Одео:II ОСИГУРАЧИ И КЛЕМЕ, ставка 5 - Аутоматски осигурачи III ПРЕКИДАЧИ КОНТАКТОРИ И РЕЛЕЈИ: ставка 9 - Контактори (Слопке) за уградњу на шину и ставка 10 – Биметалне заштите, компатибилне са контакторима обавезно је доставити извод из каталога или другу техничку документацију којом се потврђују тражене карактеристике Комисија у достављеним техничким листовима у понуди

	заведеној под бр. 682 од 01.04.2015. није пронашла доказе везане за тражене карактеристике за: - Контакторе за стандарде: IEC/EN 60947-5-1 или одговарајући IEC/EN 60695-2-1 (отпорност на отворени пламен 850°C) или одговарајући - Биметалне заштите: IEC/EN 60947-5-1 или одговарајући IEC/EN 60695-2-1 или одговарајући Комисија за јавне набавке је у складу са чланом 93 став.1. тражила додатно појашњење достављене понуде (заведено код наручиоца под бр. 01-410/16) дана 17.03.2016. са роком за појашњење до 21.03.2016. Понуђач је дана 21.03.2016. доставио допис заведен код наручиоца под бр. 474 дана 22.03.2016. у којем је у прилогу достављена техничка документација са техничким карактеристикама и означеним стандардима. Комисија је прегледала достављену документацију и дошла до следећих закључака: <u>- за Контакторе:</u> за стандард IEC/EN 60947-5-1 није достављен доказ о поседовању истог. за стандард IEC/EN 60695-2-1 или одговарајући није достављен доказ о поседовању истог. <u>- за Биметалне заштите:</u> за стандард IEC/EN 60947-5-1 или одговарајући није достављен доказ о поседовању истог. за стандард IEC/EN 60695-2-1 или одговарајући није достављен доказ о поседовању истог. Комисија је на становишту да нуђена добра (за које је тражено достављање доказа) нису тражених карактеристика па је према томе понуда неодговарајућа – не испуњава техничке спецификације
бр. 447 „Elecom Sistem” д.о.о Београд	Неодговарајућа понуда (понуда која не испуњава све техничке спецификације). Образложење: У оделу III конкурсне документације врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара за поједине позиције су тражене карактеристике према стандардима за ову врсту добара или одговарајућим и то: - за Аутоматске осигураче: Прекидна моћ 6kA (према стандарду IEC/EN 60898-1 или одговарајућем) температурни опсег -25°C до 70°C - за Контакторе: Контактори морају испуњавати захтеве стандарда IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, као и стандарда IEC/EN 60695-2-1 (отпорност на отворени пламен 850°C) или одговарајућих. - за Биметалне заштите: Биметалне заштите морају испуњавати захтеве стандарда IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1, као и стандарда IEC/EN 60695-2-1 (отпорност на отворени пламен 850°C) или одговарајућих. У делу начин спровођења и обезбеђивања гаранције квалитета: за Одео: II ОСИГУРАЧИ И КЛЕМЕ, ставка 5 - Аутоматски осигурачи III ПРЕКИДАЧИ КОНТАКТОРИ И РЕЛЕЈИ:

ставка 9 - Контактори (Слопке) за уградњу на шину и
ставка 10 – Биметалне заштите, компатибилне са контактормима
обавезно је доставити извод из каталога или другу техничку
документацију којом се потврђују тражене карактеристике

Комисија у достављеним техничким листовима у понуди
заведеној под бр. 447 од 15.03.2016. није пронашла доказе везане
за тражене карактеристике за:

- за Аутоматске осигураче:

Температурни опсег наведен је: -5 до +40°C (захтевани -25°C до 70°C)

- Контакторе за стандарде:

IEC/EN 60947-5-1 или одговарајући

IEC/EN 60695-2-1 (отпорност на отворени пламен 850°C) или одговарајући

Такође у техничким листовима је наведено да за контакторе да су: NO - осим >
60 A (захтевано је за све контакторе NO + NC – интегрисани + помоћни
контакт)

- Биметалне заштите: IEC/EN 60947-5-1 или одговарајући

IEC/EN 60695-2-1 или одговарајући

Комисија за јавне набавке је у складу са чланом 93 став.1.
тражила додатно појашњење достављене понуде (заведено код
наручиоца под бр. 01-411/16) дана 17.03.2016. са роком за
појашњење до 21.03.2016.

Понуђач је дана 21.03.2016. доставио допис заведен код
наручиоца под бр. 475 дана 22.03.2016. у којем је у прилогу
достављена техничка документација са техничким
карактеристикама и означеним стандардима.

Комисија је прегледала достављену документацију и дошла до
следећих закључака:

- за Аутоматске осигураче није јој указано да има тражени
температурни опсег (-25°C до 70°C)

- за Контакторе:

за стандард IEC/EN 60695-2-1 или одговарајући није достављен
доказ о поседовању истог.

-за Биметалне заштите:

за стандард IEC/EN 60695-2-1 или одговарајући није достављен
доказ о поседовању истог.

Такође, Комисија је уочила да у приложеној допунској техничкој
документацији везаној за контакторе наведено поседовање
помоћних контакт блокова (NO+NC), па се поставља питање да
ли је у допунској документацији приложени технички листови
добара из понуде 447 на основу којих су формиране јединичне
цене, обзиром да на тржишту постоје различите варијанте.

На основу Одредби закона о јавним набавкама из члана 93 став 3.
(„Наручилац не може да дозволи промену елемената понуде,
којом би се понуда која је неодговарајућа учинила
одговарајућом“) па из наведених разлога не може прихватити
доказе из приложене допунске техничке документације везане за
контакторе односно поседовање или не помоћних контакта (NO
+ NC).

	Из наведених разлога Комисија је на становишту да нуђена добра (за које је тражено достављање доказа) нису тражених карактеристика па је према томе понуда неодговарајућа – не испуњава техничке спецификације
--	--

4) Критеријум за оцењивање понуде је: Економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума су са следећом дистрибуцијом пондер поена:

1. елемент критеријума:	Цена	број пондера:	97
2. елемент критеријума:	Рок испоруке добара	број пондера:	3

Начин примене методологије доделе пондера је за елементе критеријума следећи:

- Цена = $97 \times \text{Цена минимално понуђена} / \text{Цена понуђена по актуелној понуди}$
 „Fluoelektro” д.о.о Ниш $97 \times 562.097,55 / 584.929,00 = 93,2$ пондера
 „Сиротин“ д.о.о. Шабац: $97 \times 562.097,55 / 562.097,55 = 97$ пондера (максимално)
 „Uniprom” д.о.о Земун $97 \times 562.097,55 / 562.340,00 = 97$ пондера (максимално)
- Рок испоруке добара = $3 \times \text{минималан број дана} / \text{број дана у актуелној понуди}$
 „Fluoelektro” д.о.о Ниш $3 \times 2 / 1 = 1,5$ пондера
 „Сиротин“ д.о.о. Шабац: $3 \times 1 / 1 = 3$ пондера (максимално)
 „Uniprom” д.о.о Земун $3 \times 1 / 1 = 3$ пондера (максимално)

Понуђачи су поређани према редоследу освојених пондер поена:

	Понуђач	Цена	Рок испоруке добара	Укупно
1.	„Сиротин“ д.о.о. Шабац	97	3	100
2.	„Uniprom” д.о.о Земун	97	3	100
3.	„Fluoelektro” д.о.о Ниш	93,2	1,5	94,7

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: „Сиротин“ д.о.о. Шабац

Комисија после стручне оцене понуда констатује да су све понуде благовремене да је једна понуда бр. 443 „Galeb Telekomunikacije” д.о.о Земун неприхватљива, да су понуде бр. 446 „Somborelektro” д.о.о. Сомбор и бр. 447 „Elecom Sistem” д.о.о Београд неодговарајуће, а да су понуде бр. 434 „Fluoelektro” д.о.о Ниш, бр. 440 „Сиротин“ д.о.о. Шабац и бр. 445 „Uniprom” д.о.о Земун одговарајуће и прихватљиве.

Комисија констатује а да је понуда бр. 440 „Сиротин“ д.о.о. на основу примењених елемената критеријума и резервног критеријума оцењена као најповољнија.

Изабрани понуђач не извршава набавку помоћу подизвођача:

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору понуђача коме се додељује уговор, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор у поступку јавне набавке мале вредности: Електроматеријал, бр. 1.1.4/16 додељује понуђачу „Сиротин“ д.о.о. Шабац.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице

Директор

Срећко Ђурић дипл правник

