

**Zahtev za dodatnim informacijama ili
pojasnjenjima konkursne dokumentacije, JN
1.1.10/16**

Наслов
Од Milan Spasojević, KOMO-YU <milan.spasojevic@komo-yu.com>
За Nikola Lazarević <nikolalazarevic@toplanasabac.rs>
Ци Slobodan Markovic, KOMO-YU <slobodan.markovic@komo-yu.com>, Predrag Jordovic, KOMO-YU <predrag.jordovic@komo-yu.com>
Датум 07.04.2016 11:41

- Pitanja 1 za TO Sabac.doc (~23 KB)

Postovani,

izvolite nasa pitanja u prilogu.

--

Milan Spasojević, dipl.ing.
Sales manager
KOMO - YU d.o.o.
Dalmatinska 44
11000 Beograd
Serbia
tel. +381 11 3347-542
+381 11 3347-582
fax. +381 11 3347-590
mob. +381 63 27 47 75
skype: milan.spasojevic
email: milan.spasojevic@komo-yu.com
www.komo-yu.com

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА САБАЦ" ШАБАЦ

Датум примљено:	07.04.2016.		
Служба:	БРОЈ:	Прилог:	Држање:
03	563		

(N.L.)

1. S obzirom na radne uslove, vrela voda $P=16$ bar i $T=140^{\circ}\text{C}$, ove slavine spadaju u opremu pod pritiskom. Da li je potrebno dokazati da ponuđene slavine moraju da imaju sertifikat o ispunjenosti Direktive za opremu pod pritiskom PED 97/23/EC, odnosno da moraju da imaju CE oznaku?
2. Navodi se da zaptivanje mora biti 100% u oba smera. Da li se misli na klasu „A“ prema EN12266-1?
3. Molimo da bliže objasnite šta sve mora da sadrži atest 3.1 EN10204.