



## JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац  
Телефон/факс: 015342975  
E-mail: office@toplanasabac.rs  
Шифра делатности: 3530  
Матични број: 07335393  
ПИБ: 100109250

Број: 01-1047/16  
Датум: 22.07.2016

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке добара - ЈН број 1.1.2/16, - Хемикалије за припрему воде, на захтев заинтересованог лица, објављује додатна појашњења:

### Одговор на питање бр. 1:

Стандард SRPS EN 12953-10, као и сваки други стандард, је препорука и истим нису таксативно дефинисана средства и ни количина средстава за употребу како би се постигли прописани или бољи параметри од оних који су дефинисани стандардом, већ је стандардом дата могућност кориснику да може користити средства практично по слободном избору у циљу постизања дефинисаних или бољих параметара, односно оних који највише одговарају кориснику постројења.

У тачки 4 стандарда је наведен пример конвенционалних хемикалија које се могу користити ради постизања задатих параметара, али је у ноти 1 наведено да се могу користити и агенси на органској бази који су у употреби дуги низ година. Хемијска компонента DEHA, која је наведена у техничкој спецификацији је компонента на органској бази, што је у складу са наведеним у ноти 1, тачке 4 стандарда SRPS EN 12953-10 да се могу користити и органски базирани агенси, а не само конвенционалне хемикалије наведене у стандарду.

Конкурсном документацијом је дефинисано да је добро које је предмет ове јавне набавке вишекомпонентна хемикалија и дефинисане су функције које се морају постићи употребом траженог добра, а ефекти дозирања вишекомпонентне хемикалије ће се доказивати мерењем у границама које су прописане конкурсном документацијом.

### Одговор на питање бр. 2:

Вишекомпонентна хемикалија је намењена за вреловод, а општепозната је чињеница да ни једним стандардом није прописан квалитет воде у циркулацији даљинског грејања.

У конкурсној документацији су јасно прописане функције, односно ефекти које треба постићи дозирањем, тако да се применом вишекомпонентне хемикалије у количини која је потребна постиже квалитет воде у границама задатих параметара.

У складу са претходним не постоји важећи, нити обавезујући стандард којим је прописан квалитет воде у систему даљинског грејања.

Наручилац је прописао квалитет воде у систему даљинског грејања који треба постићи употребом вишекомпонентне хемикалије, а понуђач је обавезан да мерењем, односно анализом докаже ефекте дозирања у границама прописаних параметара у конкурсној документацији.

Наручилац неће вршити измену конкурсне документације бр. 01-986/16.

Комисија за ЈН 1.1.2-16

Драгомир Николић председник

Боривој Николић члан

Никола Лазаревић члан

