



ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Заводни број: 01-387/19

Датум: 15.04.2019.

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈКП „Топлана - Шабац“

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

ЈАВНА НАБАВКА – Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.4/19

Април 2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.2.4/19, заведене под деловодним бројем 01-365/19 од 10.04.2019. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1.2.4/19 заведене под деловодним бројем 01-365-1/19 од 10.04.2019. припремљена је:

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова
бр. 1.2.4/19

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4-11
III	Техничка документација и планови	13-16
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	17-22
V	Критеријуми за доделу уговора	23-24
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	25-44
VII	Модел уговора	45-48
VIII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	49-55

Укупан број страна конкурсне документације је: 55

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „Топлана-Шабац“
Адреса: Шабац, Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Интернет страница: www.toplanasabac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

- није резервисана јавна набавка

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:
Никола Лазаревић - Службеник за јавне набавке – ЈКП „Топлана Шабац“
Е - mail адреса: nikolalazarevic@toplanasabac.rs , тел: 015/342-975

6. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.2.4/19 је услуга у области енергетике: Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова за горионике.

Ознака из општег речника набавке: 50531100 – услуга поправке и одржавања котлова, КА01- за даљинско грејање.

Опис набавке: Набавка се спроводи из разлога годишњих прегледа и сервисирања горионика, гасних рампи система надзора и управљања и интервентог одржавања горионика, гасних рампи и система надзора и управљања током уговорног периода. Набавка подразумева набавку резервних делова за које се укаже потреба.

7. Партије

Набавка није обликована по партијама

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Врста набавке: Услуга

Предмет набавке: Услуга у области енергетике: Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова

Техничке карактеристике (спецификације) и количине:

- **Спецификације (квалитет, количина, опис услуге)**

Спецификација горионика је следећа:

Табела 1

ред. бр.	Произвођач	тип	година произв.	фабрички број	капацитет (MW)	гориво
Топлана „Тркалиште“						
1	Weishaupt	RGMS 70/2-A	2009	5910463	min 1,0 max 10,5	природан гас/мазут
2	Weishaupt	RGMS 70/2-A	2009	5910464	min 1,0 max 10,5	природан гас/мазут
3	Weishaupt	RGMS 70/2-A	2002	5141899	min 1,0 max 10,5	природан гас/мазут
4	Weishaupt	RGMS 70/2-A	2002	5141900	min 1,0 max 10,5	природан гас/мазут
5	Weishaupt	WKGMS 3/0-A	1990	3475048	min 1,4 max 12,0	природан гас/мазут
6	Weishaupt	WKGMS 3/0-A	1990	3475049	min 1,4 max 12,0	природан гас/мазут
Котларница „Бенске баре“						
7	Weishaupt	RGMS 70/2-A	2003	5285429	min 1,0 max 10,5	природан гас/мазут
8	Weishaupt	RGMS 70/2-A	2003	5285430	min 1,0 max 10,5	природан гас/мазут
9	Weishaupt	G 70/2-A	2003	5285428	min 1,0 max 10,5	природан гас
Котларница „Стари град“ - сервис уређаја						
12	Weishaupt	WTC-GB 300-A	2011	910443111	max 0,3	природан гас
13	Weishaupt	WTC-GB 300-A	2011	910442011	max 0,3	природан гас

Опис услуге по сваком поједином типу горионика је:

Табела 2

ред. бр.	произвођач тип	опис услуге
Топлана „Тркалиште“		
1,2, 3,4	Weishaupt	Редован сервис горионика: - Растављање склопа горионика, чишћење и преглед

	RGMS 70/2-A ком 4 (горионици са обједињеном електронском регулацијом)	интегралних делова јединице:кола вентилатора,електрода за паљење, пламена главе и стабилизатора, клапне за ваздух, мотора, контроле пламена, регулатора притиска, манометра итд. - Испитивање функције: регулациони преостат, сигурносни преостат, сигурносно време, стартни прекидач, старт горионика, аутомат за паљење, преостат ваздуха, подешавање сагоревања, итд. - Ново подешавање механичких делова горионика, корекција улазних параметара притиска гаса, мазута, ваздуха, силе мешања, прилагођавање параметара сагоревања новонаштелованог горионика карактеристикама котла, итд. - Мерење и анализа продуката сагоревања, са издавањем резултата. - Испитивање и сервис мазутних инсталација
5,6	Weishaupt WKGMS 3/0-A ком 2 (горионици са обједињеном електронском регулацијом)	Редован сервис горионика: - Растављање склопа горионика, чишћење и преглед интегралних делова јединице:кола вентилатора,електрода за паљење, пламена главе и стабилизатора, клапне за ваздух, мотора, контроле пламена, регулатора притиска, манометра итд. - Испитивање функције: регулациони преостат, сигурносни преостат, сигурносно време, стартни прекидач, старт горионика, аутомат за паљење, преостат ваздуха, подешавање сагоревања, итд. - Ново подешавање механичких делова горионика, корекција улазних параметара притиска гаса, мазута, ваздуха, силе мешања, прилагођавање параметара сагоревања новонаштелованог горионика карактеристикама котла, итд. - Мерење и анализа продуката сагоревања, са издавањем резултата. - Испитивање и сервис мазутних инсталација
Котларница „Бенске बारे“		
7,8	Weishaupt RGMS 70/2-A ком 2 (горионици са обједињеном електронском регулацијом)	Редован сервис горионика: - Растављање склопа горионика, чишћење и преглед интегралних делова јединице:кола вентилатора,електрода за паљење, пламена главе и стабилизатора, клапне за ваздух, мотора, контроле пламена, регулатора притиска, манометра, итд. - Испитивање функције: регулациони преостат, сигурносни преостат, сигурносно време, стартни прекидач, старт горионика, аутомат за паљење, преостат ваздуха, подешавање сагоревања, итд. - Ново подешавање механичких делова горионика, корекција улазних параметара притиска гаса, мазута, ваздуха, силе мешања, прилагођавање параметара сагоревања новонаштелованог горионика карактеристикама котла, итд. - Мерење и анализа продуката сагоревања, са издавањем резултата. - Испитивање и сервис мазутних инсталација
9	Weishaupt G 70/2-A ком 1	Редован сервис горионика: - Растављање склопа горионика, чишћење и преглед интегралних делова јединице:кола вентилатора,електрода за паљење, пламена главе и стабилизатора, клапне за ваздух,

	(горионици са обједињеном електронском регулацијом)	мотора, контроле пламена, регулатора притиска, манометра, итд. - Испитивање функције: регулациони преостат, сигурносни преостат, сигурносно време, стартни прекидач, старт горионика, аутомат за паљење, преостат ваздуха, подешавање сагоревања, итд. - Ново подешавање механичких делова горионика, корекција улазних параметара притиска гаса, мазута, ваздуха, силе мешања, прилагођавање параметара сагоревања новонаштелованог горионика карактеристикама котла, итд. - Мерење и анализа продуката сагоревања, са издавањем резултата.
Котларница „Стари град“ - сервис уређаја		
1,2	Weishaupt WTC-GB 300-A	Преглед склопа кондензационог котла Weishaupt WTC-GB 300-A, чишћење и преглед интегралних делова јединице: тела котла, кола вентилатора, електрода за паљење, прикључка трансформатора за паљење, горионика, филтера за гас, мотора, контроле пламена, регулатора притиска, итд. Испитивање функције: регулациони преосостат, сигурносни пресостат, сигурносно време, стартни прекидач, старт горионика, аутомат за паљење, пресостат ваздуха. Контрола параметара регулације. - Анализа продуката сагоревања електронским уређајем ECOM-KD и издавање записника са мерним листом за инспекцијске органе.

Спецификација високопритисних гасних рампи је следећа:

р.бр.	опис	произвођач и ознака	димензија	комада
1	вентил сигурности	Rockwell-Rombach, 275 D	DN 20	4
2	сигурносни блокадни вентил	Actaris, 275 D	DN 20	3
3	регулатор притиска	Rockwell-Rombach, SH-1	DN 50	2
4	сигурносни блокадни вентил	Rockwell-Rombach, 12-10-8-SL	DN 50	3
5	сигурносни блокадни вентил	Rockwell-Rombach, RR 16-50-54-12N-033	DN 50	2
6	сигурносни блокадни вентил	Actaris, RR 16-50-54-12N-033	DN 50	3

Опис услуге за редован годишњи сервис гасних рампи је испитивање и сервис високопритисних гасних рампи према наведеној спецификацији.

Услуга одржавања система надзора управљања подразумева редован и ванредан преглед система NEUBERGER у Топланама „Тркалиште“ и „Бенска Бара“ са следећим елементима:

Редован преглед	
1	Тестирање апликативног софтвера ПЛЦ система и то: - провера рада логичких функција у стационарном режиму,

	- проверка рада логичких функција у прелазним режимима и режимима нестанка електричног напајања, - проверка рада регулационих функција и поновно подешавање P, I и D параметара, - проверка поузданости - број неуспешних телеграма у процентима - комуникационих протокола: M-BUS (калориметри), mod-bus (горионици и мрежни анализатори), PROFIBUS и BACNet/IP SCADA систем),
2	Тестирање „SCADA“ система на надзорним рачунарима и то: -провера исправности графичког приказа и контроле дискретних извршних елемената постројења у режимима "AUTO", "Ručno SOFT" и "Ručno HARD", -провера исправности графичког приказа статуса и аларма прекидачке опреме у орманима и у пољу, -провера исправности графичког приказа вредности аналогне инструментације, -провера правовременог јављања грешке на електричним водовима аналогне инструментације, -поновно подешавање интервала аквизиције информација у базу података " SCADA" система, -прављење резервне копије базе података - грејна сезона 2019/2020, -провера функционисања "сервер (шеф дистрибуције) - субсервер (постројење)" система надзорних рачунара,
3	Измена и допуна апликативног софтвера на PLC системима и SCADA системима а у складу са технолошким изменама постројења,
4	Преглед електронских плочица "rack" модула на PLC контролерима - визуелна проверка стања пасивних елемената (отпорници, електролити...) и давање мишљења о актуелном стању,
5	1.5. Провера карактеристика пасивне сензорике котларнице (Ni1000, Pt1000, Pt100) и прављење записника о степену одступања од стандарних карактеристика уколико постоје
6	Провера исправности електронике свих трансмитера (температура и притисак) у пуном опсегу мерења. Сачинити записник о одступањима уколико постоје,
7	Провера исправности прекидачке инструментације на котловским ланцима сигурности уз симулацију деловања. Сачинити записник о неисправној прекидачкој сензорици уколико иста постоји,
8	Провера функционалности извршних регулационих елемената у пољу (горионици, електромоторни вентили, фреквентни регулатори) и то третирањем истих сигналом 0-10V или 4-20mA и праћењем времена одзива и тачности постављања извршног елемента. Провера се врши у 10 тачака регулационог сигнала.
9	Визуелна контрола и могуће чишћење
10	Израда записника о мерењу и извештај.

Списак потенцијално потребних резервних делова, (оригиналних од произвођача) за горионике Weishaupt RGMS 70/2-A i G 70/2-A и гасне рампе према спецификацији, за наручиоца ЈКП „Топлана Шабац“ је:

	оригинални назив	назив-превод	количина
--	------------------	--------------	----------

1	Flanschdichtung 8 x 550/600 x 491,5	Заптивка главе горионика	1
2	Farbglas blau 2 X 85 X 165	Визир стакло, плаво	1
3	Dichtung 86,25 x 166,25	Заптивка	1
4	Endschalter mit Anschlusskabel H03VV-F,	Крајњи прекидач	1
5	Ansauggitter 68 X 570 Gr.70	Мрежа за усис ваздуха	1
6	Dichtheitskontrolle VPS504 S04 230V 50Hz	Контрола непропусности гасних дуплих магнетних вентила	1
7	Stellantrieb SQM10.16562 220-240V	Поставни погон	1
8	Stellantrieb SQM45.291A9 3Nm	Поставни погон	1
9	Stellantrieb SQM48.497 A9 20Nm 24V	Поставни погон	1
10	Stellantrieb SQM48.697 A9 35Nm	Поставни погон	1
11	Oelregler Serie 08 Reglerwelle 5/6	Регулатор протока уља	1
12	Weishaupt-Ölmengenregler für W-FM	Регулатор протока уља	1
13	Heizpatrone 230V 22W Wellrohr	Грејни патрон	1
14	Kugellager 6209-VV C3/5K DIN 625	Куглични лежај	1
15	Vakumanometer -1+9 bar	Вакум манометар	1
16	Manometer 0 -40 bar RF 63 G 1/4 B	Манометар	1
17	Sternsiebfilter für SPF/SPZ20	Уложак филтера за уље	1
18	O-Ring 107 X 3,53 Viton für 19SPF/SPZ20	Заптивка	1
19	Druckschlauch komplett DN12 520 mm lang	Притисно цево	1
20	Schmutzfänger G 1/2 PN50	Хватач нечистоћа	1
21	Heizpatrone 230V 22W Wellrohr	Грејни патрон	1
22	Druckwächter Typ DSA46 F001 1 - 10 bar	Пресостат	1
23	Druckwächter Typ DSA58 F001 3 - 25 bar	Пресостат	1
24	Fühler PT 100 Anschlussk. 2 X0,35X1500lg	РТ 100 сонда	1
25	Heizpatrone HLP 230V 22W 1400mm lang	Грејни патрон	1
26	Magnetventil 321H2522 115V50Hz, 120V60Hz	Електромагнетни вентил	1
27	Magnetventil 121G2520 115V50Hz, 120V60Hz	Електромагнетни вентил	1
28	Magnetventil 322H7306 230V50Hz,240V60Hz	Електромагнетни вентил	1
29	Heizpatrone HLP 230V 55W 1400mm lang	Грејни патрон	1
30	Magnetspule 483824 T1 230V 50Hz,240V60Hz	Електромагнетна шпулна	1
31	Magnetspule 483541 P8 115V 50Hz,120V60Hz	Електромагнетна шпулна	1
32	Druckwächter LGW50 A2P 2,5 - 50 mbar	Пресостат	1
33	Druckwächter GW 150 A6/1 10,0 - 150 mbar	Пресостат	1
34	Druckwächter GW 150 A5/1 10 - 150 mbar	Пресостат	1
35	Flammrohr G70/2-NR	Пламена цев	1
36	Flammrohr kompl.	Пламена цев	1

	G70,RGL70,WKGL70 1LN		
37	Stauscheibe H1 425 X 295 gelocht G70	Стабилизатор пламена	1
38	Schraube M 6 X 40 DIN 912 A2	Завртањ	1
39	Dichtring 6,5X 12 X1,5 DIN 2690	Заптивка	1
40	Stauscheibe 290KX120	Стабилизатор пламена	1
41	Distanzhülse 12 X 70 Gr. 60 + 70	Дистанцер	1
42	Schraube M 6 X 90 DIN 912 A4-70	Завртањ	1
43	Sechskantmutter M 6 DIN 6925 A4-70	Навртка	1
44	Zündeletrode links Kanthal A-1	Електрода за паљење	1
45	Zündeletrode rechts Kanthal A-1	Електрода за паљење	1
46	Stauscheibe H1 425 X 295 gelocht G70	Стабилизатор пламена	1
47	Schraube M 6 X 40 DIN 912 A2	Завртањ	1
48	Stauscheibe H1-290KX120 WK3, WKG3	Стабилизатор пламена	1
49	Schraube M 6 X 16 DIN 912 A4-70	Завртањ	1
50	S-Scheibe M 6 X5CrNi1810	Подлошка	1
51	Magnetspule MDK80 230V 50-60Hz 52ZM 400-1	Електромагнетна шпулна	1
52	Düsenplatte 32 D 2,8	Плочица дизне	1
53	Wirbelplatte 32 W 8	Вртложник дизне	1
54	Temperaturfühler NTC-Anschlußkabel	NTC-сензор	1
55	Buchsenteil ST18/4	Утичница 4-полна	1
56	Buchsenteil ST18/7	Утичница 7-полна	1
57	Steckerteil ST18/4	Утикач 4-полни	1
58	Steckerteil ST18/7	Утикач 7-полни	1
59	Feuerungsautomat LFL 1.333	Аутоматика горионика	1
60	Klemmensockel LFL AGM 410490550	Постоље аутоматике	1
61	Flammenfühler QRA2 (UV-Zelle)	Фото-ћелија	1
62	Feuerungsmanager W-FM 200 230V 50-60Hz	Аутоматика горионика	1
63	ABE für W-FM 100/200 Osteuropa 1 HGBLD	Програматорска јединица за аутоматику	1
64	Trafo für W-FM 100/200 AGG 5.220 230V	Трансформатор за аутоматику	1
65	Flammenfühler QRI 2 B2.B180B	Фото-ћелија	1
66	Zündgerät Typ W-ZG02 230V 100VA	Уређај за паљење горионика	1
67	Zündkabel 1250 mm lang silikon schwarz	VN кабел	1
68	Steckerkupplung Gr.1-70	Утичница, високонапонска	1
69	Temperaturregler ROB 50.221 B27	Температурни регулатор	1
70	Regelgerät KS40-108-9090M-D35 110-230 V	Регулатор снаге	1
71	Regelgerät KS40-102-1000D-D00 110-230 V	Регулатор снаге	1
72	Ölvorwärmer WEV3.1/01 380-400V 17,0kW	Догрејач за мазут	1

73	Ölvorwärmer WEV3/01 380-400V 22,4KW	Догрејач за мазут	1
74	Temperaturbegrenzer EMf-5U	Гранични термостат	1
75	Temperaturregler Typ DR100 230/115V	Регулатор температуре	1
76	Fühler PT 100 Anschlußk. 2 X0,35X 280lg	PT 100 сонда	1
77	Thermometer 0-160 Cel DIN 16160 63 mm	Termometar	1
78	Heizkörper WEV3 230 V 5600 W	Плочасти грејач за догрејач мазута	1
79	Heizkörper WEV3.1 230 V 4250 W	Плочасти грејач за догрејач мазута	1
80	Filtereinsatz WF3080/1	Уложак гасног филтера	1
81	Filtereinsatz WF3100/1	Уложак гасног филтера	1
82	O-Ring 200 X 3 -N-NBR 70 DIN 3771	Заптивка	1
83	O-Ring 235 X 5 -N-NBR 70 DIN 3771	Заптивка	1
84	Magnetventil SV-D 507 Rp 3/4 230V	Електромагнетни вентил	1
85	Magnetspule SV-D 507 230V IP54 Nr.20	Електромагнетна шпулна	1
86	Magnetventil DMV 5100/12 220- 240V	Дупли електромагнетни вентил	1
87	Magnet DMV5100/12, 5125/11eco 220-240V	Електромагнетна шпулна	1
88	DMV/W-FM-Stecker 4-polig 250V	Утикач	1
89	Dichtring 115 X162 X2 DIN 2690 DN100	Заптивка	1
90	Pumpe SPF 20-46 mit Filter	Уљна пумпа	1
91	Heizungsbügel 230V 110W mit Heizpatrone	Грејни уложак	1
92	Zündtrafo Z 20140 E12 220-240V 50-60Hz	Трансформатор за паљење	1
93	Zündelektrode WK1-WK4	Електроде за паљење	1
94	Heizpatrone HLP 230V 88 W 1400mm lang	Грејни уложак	1
95	Heizpatrone HLP 230V 110W 1400mm lang	Грејни уложак	1
96	Wärmekabel 10 m 278 W GSISI/V2A 230V	Грејни кабел 10 m 278 W 230 V	1
97	Temperaturregler Typ Jumo Heat THERM-AT	Налегајући термостат за мазутне инсталације	1
98	Temperaturfühler PT100 DIN 60751 KI.B ø9mm L200 mm	Котловска PT100 сонда ø9 x 200 mm	1

Као посебна ставка због своје веће вредности издвојен је електромагнетни вентил на гасној рампи:

1	Електромагнетни вентил са 2 шпулне, постојећи: -произвођач: DUNGS -тип: 5100/12 -пречник: DN 100 -Pmax: 500 mbar или одговарајући.	1
---	---	---

Резевни делови (оригинални од произвођача) из табеле 3 су потенцијално потребни и набавка ће се вршити према указаној потреби а по цени из обрасца структуре цене током периода извршења уговора.

Укупна вредност набавке резервних делова са овог списка у периоду извршења уговора може бити до вредности која представља разлику између процењене вредности јавне набавке и понуде понуђача за редован годишњи сервис.

Понуда за резервне делове у случају интервентног сервиса за горионике WKGMS 3/0, ком 2 неће се давати из разлога што су у употреби на котлу 3 (Топлана Тркалиште), који је допуски -резервни котао и горионици остварују веома мали број радних сати током године (на режиму минималне експлоатације).

Списак потенцијално потребних резервних делова, (оригиналних од произвођача) за уређаје WTC-GB 300-A, за наручиоца ЈКП „Топлана Шабац“ је

	оригинални назив	назив-превод	количина
1	Wartungs-Set WTC-GB-8-A für WTC-GB 300-A	Сервисни сет за WTC-GB 300-A (електроде и заптивачи)	1
2	Druckwächter 5-40 mbar 250VAC, für Gas- kombiventil, mit Schrauben und O-Ring	Пресосат за гас	1
3	Brennerrohr WTC-GB-8-A	Пламена цев	1
4	Gebälse G1G170 WTC-GB-8-A	Вентилатор за ваздух	1
5	Zündgerät ZAG 1 220-240V 50-60Hz 10VA	Тиристорски уређај за паљење	1
6	Compakt-Gaskombiventil WTC-GB-6/7/8-A	Гасни регулациони комби-вентил	1
7	NTC-VL/RL Fühler 5kOhm G1/4 WTC-GB-A	Сензор температуре воде	1
8	Wassermangelschalter G1/4 mit Stecker-kabel WTC-GB-A	Сензор нивоа воде	1
9	NTC-STB Fühler 5kOhm G3/8 WTC-GB-A	Сензор граничног термостата	1
10	Abgasfühler NTC G1/4 WTC-GB-A	Сензор димних гасова	1
11	Druckwächter Luft 20-220 Pa	Пресостат за ваздух	1
12	Druckwächter Abgas 5,5 mbar	Пресостат за димне гасове	1
13	Leiterplatte W-EAB V1.3 WTC-GB-A	Штампана плоча за помоћни модул CPU	1
14	WCM-CPU-R / WCM-CPU-5-CUI-A2 für WTC-GB	Главна централно просејорка јединица	1
15	Kodierstecker BCC WTC-GB-8-A	Кодирани утикач	1
16	Außenfühler NTC 600 ZA WTC/WRS	Сензор спољне температуре	1
17	Kaskadenmanager WCM-KA 2.0 DE für WTC-A	Каскадна аутоматика	1
18	Temperaturfühler NTC 5K STF 222.2 Weichenfühler, Kabellänge 2,5 m	Сензор температуре хидрауличне скретнице	1

- **Начин спровођења контроле и обезбеђивања квалитета**

Услуга мора бити извршена према важећој техничкој и законској регулативи.

- **Рок извршења услуге**

- за редован годишњи сервис

Рок за извршење услуге на понуди може бити изражен као најкраћи 15 а најдужи 30 дана, од дана примања наруџбе за извршење услуге. Понуда са дужим роком или краћим роком од наведених, неће се разматрати.

- за интервентан сервис

Рок за извршење услуге интервентног сервиса је дефинисан временом одзива и изјавом понуђача (Одељак VI стр. 41).

- **Место извршења услуге**

Извршење услуге и извршење услуге уз испоруку добара код Наручиоца (ЈКП Топлана Шабац - у објекту предметног горионика).

Локације извршења услуге:

Топлана „Тркалиште“: Ђуре Јакшића 1, Шабац

Котларница „Бенске баре“: Краља Петра I 1, Шабац

Котларница „Стари град“: Војводе Јанка Стојићевића 1, Шабац

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничке карактеристике предметних горионика су:

Топлана Тркалиште

Котао 1			
Горионик - 2 ком			
Тип		RGMS 70/2-A	
Изведба		ZM-NR	заштита IP40
Фабрички број		5910463 и 5910464	
Снага		min 1000(KW)	max 10.500(KW)
Прикључни притисак		min 100 (mbar)	max 400 (mbar)
Гориво МС		min 160(kg/h)	max 934 (kg/h)
Ел. снага		24,16 (KW)	
Произвођач		„Weishaupt“	
Електромотор горионика			
Тип		160-215/2	
Напон		380-400(V)	Δ 3,50Hz IP55
Број обртаја		29000	
Снага		P=21 (KW)	cosφ =0,9
Струја		41(A)	
Мазутна пумпа			
Тип		SPF 20R46G8.3F-W20-E	
Проток		31,5-38,7 (l/min)	
Напор		p=30(bar)	
Број обртаја		29000	
Снага		2,3-2,5 (KW)	
Фабрички број		T 8059962	
Произвођач		„Weishaupt“	
Електромотор пумпе			
Тип ел. мотора		DMA2 112M	
Снага ел. мотора		4(KW)	U=400V, IP 55
Струја		7(A)	
Број обртаја		2885 (o/min)	
Ел. догрејачи мазута – 4 ком			
Тип		WEV3.1/01	
S		16269009	
P		51231001020	
Снага		17(KW),	I =42,7/25,9
Проток		G=375 (kg/h)	
Притисак/температура		Pmax=32(bar)	Tmax=250 ⁰

Котао 2			
Горионик - 2 ком			
Тип		RGMS 70/2-A	
Изведба		ZM-NR	заштита IP40
Фабрички број		5141900 и 5141899	
Снага		min 1000(KW)	max 10.500(KW)
Прикључни притисак		min 100 (mbar)	max 400 (mbar)
Гориво МС		min 160(kg/h)	max 934 (kg/h)

Ел. снага		24,16 (KW)	
Произвођач		„Weishaupt“	
Електромотор горионика			
Тип		160-215/2	
Напон		380-400(V)	Δ 3,50Hz IP55
Број обртаја		29000	
Снага		P=21 (KW)	cosφ =0,9
Струја		41(A)	
Мазутна пумпа			
Тип		SPF 40 R46U.8-3F-W20	
Проток		Q=81 (l/min)	
Напор		p=30 (bar)	150mm ² /s
Број обртаја		29000	
Снага		2,3-2,5 (KW)	
Фабрички број		37452/001	
Произвођач		„Weishaupt“	
Електромотор пумпе			
Тип ел. мотора		DMA2 112M	
Снага ел. мотора		4(KW)	U=400V, IP 55
Струја		7(A)	
Број обртаја		2885 (o/min)	
Ел. догрејачи мазута – 4 ком			
Тип		WEV3.1/01	
S		16269009	
P		51231001020	
Снага		17(KW),	I =42,7/25,9
Проток		G=375 (kg/h)	
Притисак/температура		Pmax=32(bar)	Tmax=250 ⁰

Котао 3			
Горионик - 2 ком			
Тип		WKGMS 3/0-A	
Фабрички број		3475048 i 3475049	
Снага		min 1400(KW)	max 12000(KW)
Прикључни притисак		min 30 (mbar)	max 300 (mbar)
Гориво МС		min 228 (kg/h)	max 1068 (kg/h)
Произвођач		„Weishaupt“	

Бенске баре:

Котао 1			
Горионик - 1 ком			
Тип		RGMS 70/2-A	
Изведба		ZM-NR	заштита IP40
Фабрички број		5285429	
Снага		min 1000(KW)	max 10.500(KW)
Прикључни притисак		min 100 (mbar)	max 400 (mbar)
Гориво МС		min 160(kg/h)	max 934 (kg/h)
Ел. снага		24,16 (KW)	
Произвођач		„Weishaupt“	
Електромотор горионика			

Тип		D160/215-2		
Напон		380-400(V)	Δ 3,50Hz	IP55
Број обртаја		29000		
Снага		P=21 (KW)		
Струја		39(A)		
Мазутна пумпа - 2 ком				
Тип		SPF 20 R46G8.3F-W20		
Проток		31,5-38,7 (l/min)		
Напор		p=30(bar)		
Број обртаја		29000		
Снага		2,5 (KW)		
Фабрички број		N 39859/001 и 002		
Произвођач		„Allweiler AG“		
Електромотор пумпе				
Тип ел. мотора		DMA2 112M		
Снага ел. мотора		4(KW)	U=400V,	IP 55
Струја		7(A)		
Број обртаја		2885 (o/min)		
Ел. догрејачи мазута – 2 ком				
Тип		WEV3.1/01		
Снага		22,4 (KW),	I =56,3/34,1 A	
Проток		G=500 (kg/h)		
Притисак/температура		Pmax=32(bar)	Tmax=250 ⁰	
Водени догрејач мазута – 1 ком				
Тип		WEV3.1/01		
Q _{ulja} =1000 (kg/h)		1000 (kg/h)		
Q _{vode}		1,5 (m ³ /h)		

Котао 2				
Горионик - 1 ком				
Тип		G 70/2-A		
Изведба		ZM-NR	заштита IP40	
Фабрички број		5285428		
Снага		min 1000(KW)	max 10.500(KW)	
Прикључни притисак		min 100 (mbar)	max 400 (mbar)	
Гориво МС		min 160(kg/h)	max 934 (kg/h)	
Ел. снага		24,16 (KW)		
Произвођач		„Weishaupt“		
Електромотор горионика				
Тип		D160/215-2		
Напон		380-400(V)	Δ 3,50Hz	IP55
Број обртаја		29000		
Снага		P=21 (KW)		
Струја		39(A)		
Мазутна пумпа - 2 ком				
Тип		SPF 20 R46G8.3F-W20		
Проток		31,5-38,7 (l/min)		
Напор		p=30(bar)		
Број обртаја		29000		
Снага		2,5 (KW)		
Фабрички број		N 39859/003 и 004		

Произвођач		„Allweiler AG“		
Електромотор пумпе				
Тип ел. мотора		DMA2 112M		
Снага ел. мотора		4(KW)	U=400V,	IP 55
Струја		7(A)		
Број обртаја		2885 (o/min)		
Ел. догрејачи мазута – 2 ком				
Тип		WEV3.1/01		
Снага		22,4 (KW),	I =56,3/34,1 A	
Проток		G=500 (kg/h)		
Притисак/темепература		Pmax=32(bar)	Tmax=250 ⁰	
Водени догрејач мазута – 1 ком				
Тип		WEV3.1/01		
Q _{ulja} =1000 (kg/h)		1000 (kg/h)		
Q _{vode}		1.5 (m ³ /h)		

Техничке карактеристике гасних рампи и њених елемената су према техничким картонима произвођача и за потребе ове јавне набавке довољан је опис као и за систем надзора и управљања из Одељка III Конкурсне документације.

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);	
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).	

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ	ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
	1.1. Остварен пословни приход у последње 3 обрачунске године, мора да буде већи од 3.000.000,00 динара.	
	1.2. Подносилац понуде по подацима о блокади рачуна за 6 (шест) месеци није био неликвидан у последњих 6 месеци, у противном, понуђач не успуњава услов јавне набавке.	
2.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ	
	2.1. Обављене услуге на одржавању горионика у протекле 3 (три) године, чија укупна вредност прелази 3.000.000,00 динара	
	2.2. Неопходан лагер резервних делова за горионике произвођача „Weisshaupt“ у висини од 3.000.000,00 динара.	
3.	ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ	
	3.1. Поседовање у власништву или коришћење по основу лизинга, минимално опреме и превозних средстава за извршење услуге: - Анализатор продуката сагоревања – оверен - Возило (сервисно)	
4.	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ	
	4.1. Минимум 3 (три) запослена радника на неодређено време	
	4.2. Минимум 2 (два) запослена радника на неодређено време запослена на пословима сервисера	
	4.3. Запослени радници на пословима сервисера морају бити обучени од стране произвођача опреме (Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница чл. 73. ст. 4. („Сл. лист СФРЈ бр. 10/90 и 52/90“).	

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави **ИЗЈАВУ** подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Услов везан за финансијски капацитет, да није био неликвидан у последњих 6 месеци од дана отварања понуда, мора испуњавати сваки учесник заједничке понуде.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
- Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.
- 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:**
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

• **ДОДАТНИ УСЛОВИ:**

- 1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**
 - 1.1. Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2018,2017 и 2016, уколико није израђен доставити за 2017,2016 и 2015 годину или БОН ЈН-издат од АПР за 2018,2017 и 2016 (или 2017,2016 и 2015).
 - 1.2. понуђач није у обавези да доставља овај доказ јер су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије

- 2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **додатних услова – Доказ:**
- 2.1. Списак најважнијих извршених услуга, са потврдама наручилаца. Понуђач доставља: списак оверен од понуђача и потврду (потврде) наручилаца о извршеним предметним услугама у протекле 3 (три) године. – потврде оригинали оверене од наручилаца.(Обрасци 8а и 8б)
 - 2.2. Лагер листа понуђача на дан објављивања јавног позива на Порталу ЈН (оверена и потписана).
- 3) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **додатних услова:**
- Анализатор продуката сагоревања **Доказ:** извод из основних средстава – копија или други доказ о власништву - копија, важећа потврда (извештај) о извршеној овери од стране акредитоване институције - копија
 - Возило (сервисно) – **Доказ:** копија саобраћајне дозволе
- 4) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу **додатних услова:**
- Минимум 3 (три) запослена радника на неодређено време. **Доказ:** фотокопија одговарајућих М или М3-А којим се потврђује пријава , промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослена лица или уколико није довољно јасно из наведених докумената фотокопија уговора/анекса уговора о раду.
 - Минимум 2 (два) запослена радника на неодређено време запослена на пословима сервисера. **Доказ:** фотокопија одговарајућих М или М3-А којим се потврђује пријава , промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослена лица или уколико није довољно јасно из наведених докумената фотокопија уговора/анекса уговора о раду.
 - Запослени радници на пословима сервисера обучени од стране произвођача опреме **Доказ:** фотокопија одговарајућих М или М3-А којим се потврђује пријава , промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослена лица или уколико није довољно јасно из наведених докумената фотокопија уговора/анекса уговора о раду и издате потврде од стране произвођача опреме на име запослених.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs)
- доказе из члана 75 став. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs)-**регистар понуђача**

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.

Методологија обрачуна пондер поена по елементима критеријума:

Набавка: Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова за горионике са састоји из два дела:

А - Редован годишњи сервис (ценом се укључују сви трошкови сервисних интервенција током године, осим резервних делови при интервентном сервису) који се налазе у процењеном односу вредности 60%

Б – Резервни делови при интервентном сервису који се налазе у процењеном односу вредности 40%

Према процењеном односу вредности даје се однос пондер поена при укупном обрачуна према даље датим елементима критеријума и следећом методологијом обрачуна пондер поена.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

А - Редован годишњи сервис

1. А ₁	понуђена цена	57 пондер поена
3. А ₂	рок извршења услуге	3 пондер поена

1) Понуђена цена А₁

$A_1 = 57 \times \text{Цена минимално понуђена} / \text{Цена понуђена по актуелној понуди}$

2) Рок извршења услуге А₂

$A_2 = 3 \times K \text{ минимално} / K \text{ понуђено}$

K минимално – минималан рок(број дана) на једној од валидних понуда

K понуђено – број дана по актуелној понуди

Рок за извршење услуге изразити искључиво у броју календарских дана.

Рок за извршење услуге за део редовног сервиса на понуди може бити изражен као најкраћи 15 а најдужи 30 дана од дана примања наруџбе. Понуда са дужим роком или краћим роком од наведених, неће се разматрати

Б – Резервни делови при интервентном сервису

1. Б	понуђена цена	40 пондер поена
------	---------------	-----------------

1) Понуђена цена Б

$B = 40 \times \text{Цена минимално понуђена} / \text{Цена понуђена по актуелној понуди}$

Рок извршења услуге за интервентни сервис је дефинисан временом одзива и изјавом понуђача

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА = A1 + A2 + Б

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондер поена.

При коришћењу математичких формула за израчунавање броја пондера, прерачун ће се вршити на 1 децималу.

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера (заокружених на 1 децималу по математичким правилима заокруживања), биће изабрана понуда са нижом понуђеном ценом.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак број пондера и једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- 1) Образац понуде (Образац 1);
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- 3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- 5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 5);
- 6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
- 7) Образац изјаве извођача о времену одзива приликом интервентног сервиса

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку мале вредности:
Сервисирање горионика, гасних рампи и система надзора и управљања уз набавку
резервних делова , ЈН бр. 1.2.4/19.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Шифра делатности понуђача:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А)	САМОСТАЛНО
Б)	СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В)	КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача на предвиђеним обрасцима.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ за јавну набавку мале вредности: Сервисирање горионика, гасних рампи и система надзора и управљања уз набавку резервних делова, ЈН бр. 1.2.4/19.

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ за јавну набавку мале вредности: Сервисирање горионика, гасних рампи и система надзора и управљања уз набавку резервних делова, ЈН бр. 1.2.4/19.

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Место: _____

Датум: _____

М.П.

М.П.

М.П.

Носилац/учесник заједничке понуде:

Учесник у заједничке понуде

Учесник у заједничке понуде

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од предвиђених места, по потреби наведени образац се копира у довољном броју примерака и доставља се за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. По споразуму (Поглавље VI, тачка 8) наведени понуђач који у име групе попуњава обрасце из понуде може попунити образац.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка добара за јавну набавку мале вредности: Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, ЈН бр. 1.2.4/19.

понуда за: редован годишњи сервис (А)

Укупна цена без ПДВ-а	_____ динара
Укупна цена са ПДВ-ом	_____ динара
Рок извршења услуге	_____ дана

понуда за: (резервне делове при интервентном сервису) Б

Укупна цена без ПДВ-а	_____ динара
Укупна цена са ПДВ-ом	_____ динара
Рок плаћања	_____ дана од дана испостављања рачуна

Други подаци из понуде:

Рок плаћања	_____ дана од дана испостављања рачуна
Рок важења понуде	_____ дана од дана отварања понуда
Гарантни рок за испоручена добра уз извршену услугу:	_____ година од извршења услуге

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, споразум (Поглавље VI, тачка 8).

Понуђачи попуњавају образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за јавну набавку мале вредности: Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, ЈН бр. 1.2.4/19.

Понуда за редован годишњи сервис (А):

редован годишњи сервис горионика (А ₁)					
ред. бр.	Произвођач	тип	фабрички број	ком	цена по горионику (без ПДВ)
Топлана „Тркалиште“					
1	Weishaupt	RGMS 70/2-A	5910463	1	
2	Weishaupt	RGMS 70/2-A	5910464	1	
3	Weishaupt	RGMS 70/2-A	5141899	1	
4	Weishaupt	RGMS 70/2-A	5141900	1	
5	Weishaupt	WKGMS 3/0-A	3475048	1	
6	Weishaupt	WKGMS 3/0-A	3475049	1	
Котларница „Бенске баре“					
7	Weishaupt	RGMS 70/2-A	5285429	1	
8	Weishaupt	RGMS 70/2-A	5285430	1	
9	Weishaupt	RGMS 70/2-A	5285428	1	
Котларница „Стари град“ сервис уређаја					
12	Weishaupt	WTC-GB 300-A	910443111	1	
13	Weishaupt	WTC-GB 300-A	910442011	1	
укупно за редован годишњи сервис (А ₁) без ПДВ					

редован годишњи сервис гасних рампи (А ₂):					
р.бр.	опис	произвођач и ознака и димензија	цена по једном ел. гасне рампе	ком.	
1	вентил сигурности	Rockwell-Rombach, 275 D, DN 20		4	
2	сигурносни блокадни вентил	Actaris, 275 D, DN 20		3	

3	регулатор притиска	Rockwell-Rombach, SH-1, DN 50		2	
4	сигурносни блокадни вентил	Rockwell-Rombach, 12-10-8-SL, DN 50		3	
5	сигурносни блокадни вентил	Rockwell-Rombach, RR 16-50-54-12N-033, DN 50		2	
6	сигурносни блокадни вентил	Actaris, RR 16-50-54-12N-033, DN 50		3	
укупно за редован годишњи сервис (A₂) без ПДВ					

редован годишњи сервис система надзора и управљања (A₃):	
редован преглед система NEUBERGER елементима описаним на стр.6,7 (Одео III Конкурсне документације)	
укупно за редован годишњи сервис (A₃) без ПДВ	

Понуда за редован годишњи сервис укључује редован годишњи сервис горионика и гасних рампи и све услуге и посредне трошкове током интервентног одржавања осим уграђених резервних делова при интервентном одржавању.

укупно за редован годишњи сервис (A = A₁ + A₂ + A₃) без ПДВ	
ПДВ	
укупно за редован годишњи сервис (A = A₁ + A₂ + A₃) са ПДВ	

Понуда за: резервне делове при интервентном сервису (Б)

Понуда за: резервне делове за горионике при интервентном сервису (Б₁)

	оригинални назив	назив-превод	количина	јединична цена (без ПДВ)
1	Flanschdichtung 8 x 550/600 x 491,5	Заптивка главе горионика	1	
2	Farbglas blau 2 X 85 X 165	Визир стакло, плаво	1	
3	Dichtung 86,25 x 166,25	Заптивка	1	
4	Endschalter mit Anschlusskabel H03VV-F,	Крајњи прекидач	1	
5	Ansauggitter 68 X 570 Gr.70	Мрежа за усис ваздуха	1	
6	Dichtheitskontrolle VPS504 S04 230V 50Hz	Контрола непропусности гасних дуплих магнетних вентила	1	

7	Stellantrieb SQM10.16562 220-240V	Поставни погон	1	
8	Stellantrieb SQM45.291A9 3Nm	Поставни погон	1	
9	Stellantrieb SQM48.497 A9 20Nm 24V	Поставни погон	1	
10	Stellantrieb SQM48.697 A9 35Nm	Поставни погон	1	
11	Oelregler Serie 08 Reglerwelle 5/6	Регулатор протока уља	1	
12	Weishaupt-Ölmengenregler für W-FM	Регулатор протока уља	1	
13	Heizpatrone 230V 22W Wellrohr	Грејни патрон	1	
14	Kugellager 6209-VV C3/5K DIN 625	Куглични лежај	1	
15	Vakummanometer -1+9 bar	Вакуумманометар	1	
16	Manometer 0 -40 bar RF 63 G 1/4 B	Манометар	1	
17	Sternsiebfilter für SPF/SPZ20	Уложак филтера за уље	1	
18	O-Ring 107 X 3,53 Viton für 19SPF/SPZ20	Заптивка	1	
19	Druckschlauch komplett DN12 520 mm lang	Притисно црево	1	
20	Schmutzfänger G 1/2 PN50	Хватач нечистоћа	1	
21	Heizpatrone 230V 22W Wellrohr	Грејни патрон	1	
22	Druckwächter Typ DSA46 F001 1 - 10 bar	Пресостат	1	
23	Druckwächter Typ DSA58 F001 3 - 25 bar	Пресостат	1	
24	Fühler PT 100 Anschlussk. 2 X0,35X1500lg	РТ 100 сонда	1	
25	Heizpatrone HLP 230V 22W 1400mm lang	Грејни патрон	1	
26	Magnetventil 321H2522 115V50Hz, 120V60Hz	Електромагнетни вентил	1	
27	Magnetventil 121G2520 115V50Hz, 120V60Hz	Електромагнетни вентил	1	
28	Magnetventil 322H7306 230V50Hz,240V60Hz	Електромагнетни вентил	1	
29	Heizpatrone HLP 230V 55W 1400mm lang	Грејни патрон	1	
30	Magnetspule 483824 T1 230V 50Hz,240V60Hz	Електромагнетна шпулна	1	
31	Magnetspule 483541 P8 115V 50Hz,120V60Hz	Електромагнетна шпулна	1	
32	Druckwächter LGW50 A2P 2,5 - 50 mbar	Пресостат	1	
33	Druckwächter GW 150 A6/1 10,0 - 150 mbar	Пресостат	1	
34	Druckwächter GW 150 A5/1 10 - 150 mbar	Пресостат	1	
35	Flammrohr G70/2-NR	Пламена цев	1	

36	Flammrohr kompl. G70,RGL70,WKGL70 1LN	Пламена цев	1	
37	Stauscheibe H1 425 X 295 gelocht G70	Стабилизатор пламена	1	
38	Schraube M 6 X 40 DIN 912 A2	Завртањ	1	
39	Dichtring 6,5X 12 X1,5 DIN 2690	Заптивка	1	
40	Stauscheibe 290KX120	Стабилизатор пламена	1	
41	Distanzhülse 12 X 70 Gr. 60 + 70	Дистанцер	1	
42	Schraube M 6 X 90 DIN 912 A4-70	Завртањ	1	
43	Sechskantmutter M 6 DIN 6925 A4-70	Навртка	1	
44	Zünde­лек­т­ро­де links Kanthal A-1	Електрода за паљење	1	
45	Zünde­лек­т­ро­де rechts Kanthal A-1	Електрода за паљење	1	
46	Stauscheibe H1 425 X 295 gelocht G70	Стабилизатор пламена	1	
47	Schraube M 6 X 40 DIN 912 A2	Завртањ	1	
48	Stauscheibe H1-290KX120 WK3, WKG3	Стабилизатор пламена	1	
49	Schraube M 6 X 16 DIN 912 A4-70	Завртањ	1	
50	S-Scheibe M 6 X5CrNi1810	Подлошка	1	
51	Magnet­spule MDK80 230V 50-60Hz 52ZM 400-1	Електромагнетна шпулна	1	
52	Düsenplatte 32 D 2,8	Плочица дизне	1	
53	Wirbelplatte 32 W 8	Вртложник дизне	1	
54	Temperaturfühler NTC- Anschlußkabel	NTC-сензор	1	
55	Buchsenteil ST18/4	Утичница 4-полна	1	
56	Buchsenteil ST18/7	Утичница 7-полна	1	
57	Steckerteil ST18/4	Утикач 4-полни	1	
58	Steckerteil ST18/7	Утикач 7-полни	1	
59	Feuerungsautomat LFL 1.333	Аутоматика горионика	1	
60	Klemmensockel LFL AGM 410490550	Постоље аутоматике	1	
61	Flammenfühler QRA2 (UV-Zelle)	Фото-ћелија	1	
62	Feuerungsmanager W-FM 200 230V 50-60Hz	Аутоматика горионика	1	
63	ABE für W-FM 100/200 Osteuropa 1 HGBLD	Програматорска јединица за аутоматику	1	
64	Trafo für W-FM 100/200 AGG 5.220 230V	Трансформатор за аутоматику	1	

65	Flammenfühler QRI 2 B2.B180B	Фото-ћелија	1	
66	Zündgerät Typ W-ZG02 230V 100VA	Уређај за паљење горионика	1	
67	Zündkabel 1250 mm lang silikon schwarz	VN кабел	1	
68	Steckerkupplung Gr.1-70	Утичница, високонапонска	1	
69	Temperaturregler ROB 50.221 B27	Температурни регулатор	1	
70	Regelgerät KS40-108-9090M-D35 110-230 V	Регулатор снаге	1	
71	Regelgerät KS40-102-1000D-D00 110-230 V	Регулатор снаге	1	
72	Ölvorwärmer WEV3.1/01 380-400V 17,0kW	Догрејач за мазут	1	
73	Ölvorwärmer WEV3/01 380-400V 22,4KW	Догрејач за мазут	1	
74	Temperaturbegrenzer EMf-5U	Гранични термостат	1	
75	Temperaturregler Typ DR100 230/115V	Регулатор температуре	1	
76	Fühler PT 100 Anschlußk. 2 X0,35X 280lg	PT 100 сонда	1	
77	Thermometer 0-160 Cel DIN 16160 63 mm	Termometar	1	
78	Heizkörper WEV3 230 V 5600 W	Плочасти грејач за догрејач мазута	1	
79	Heizkörper WEV3.1 230 V 4250 W	Плочасти грејач за догрејач мазута	1	
80	Filtereinsatz WF3080/1	Уложак гасног филтера	1	
81	Filtereinsatz WF3100/1	Уложак гасног филтера	1	
82	O-Ring 200 X 3 -N-NBR 70 DIN 3771	Заптивка	1	
83	O-Ring 235 X 5 -N-NBR 70 DIN 3771	Заптивка	1	
84	Magnetventil SV-D 507 Rp 3/4 230V	Електромагнетни вентил	1	
85	Magnetspule SV-D 507 230V IP54 Nr.20	Електромагнетна шпулна	1	
86	Magnetventil DMV 5100/12 220-240V	Дупли електромагнетни вентил	1	
87	Magnet DMV5100/12, 5125/11eco 220-240V	Електромагнетна шпулна	1	
88	DMV/W-FM-Stecker 4-polig 250V	Утикач	1	
89	Dichtring 115 X162 X2 DIN 2690 DN100	Заптивка	1	
90	Pumpe SPF 20-46 mit Filter	Уљна пумпа	1	
91	Heizungsbügel 230V 110W mit Heizpatrone	Грејни уложак	1	
92	Zündtrafo Z 20140 E12 220-240V 50-60Hz	Трансформатор за паљење	1	
93	Zündelektrode WK1-WK4	Електроде за паљење	1	

94	Heizpatrone HLP 230V 88 W 1400mm lang	Грејни уложак	1	
95	Heizpatrone HLP 230V 110W 1400mm lang	Грејни уложак	1	
96	Wärmekabel 10 m 278 W GSISI/V2A 230V	Грејни кабел 10 m 278 W 230 V	1	
97	Temperaturregler Typ Jumo Heat THERM-AT	Налегајући термостат за мазутне инсталације	1	
98	Temperaturfühler PT100 DIN 60751 Kl.B $\varnothing$ 9mm L200 mm	Котловска PT100 сонда $\varnothing$ 9 x 200 mm	1	
укупно за резервне делове при интервентном сервису (Б₁) без ПДВ				

Понуда за: електроманетни вентил на гасној рампи (Б₂)

1	Електромагнетни вентил са 2 шпулне, постојећи: -произвођач: DUNGS -тип: 5100/12 -пречник: DN 100 -Pmax: 500 mbar или одговарајући.	1	
укупно за електроманетни вентил на гасној рампи (Б ₂) без ПДВ			

Понуда за: резервне делове за котлове WTC-GB 300-A при интервентном сервису (Б₃)

	оригинални назив	назив-превод	колич ина	јединична цена (без ПДВ)
1	Wartungs-Set WTC-GB-8-A für WTC- GB 300-A	Сервисни сет за WTC-GB 300-A (електроде и заптивачи)	1	
2	Druckwächter 5-40 mbar 250VAC, für Gas- kombiventil, mit Schrauben und O-Ring	Пресосат за гас	1	
3	Brennerrohr WTC-GB-8-A	Пламена цев	1	
4	Gebälse G1G170 WTC-GB-8-A	Вентилатор за ваздух	1	
5	Zündgerät ZAG 1 220-240V 50-60Hz 10VA	Тиристорски уређај за паљење	1	
6	Compakt-Gaskombiventil WTC-GB- 6/7/8-A	Гасни регулациони комби- вентил	1	
7	NTC-VL/RL Fühler 5kOhm G1/4 WTC-GB-A	Сензор температуре воде	1	
8	Wassermangelschalter G1/4 mit Stecker-kabel WTC-GB-A	Сензор нивоа воде	1	
9	NTC-STB Fühler 5kOhm G3/8 WTC- GB-A	Сензор граничног термостата	1	
10	Abgasfühler NTC G1/4 WTC-GB-A	Сензор димних гасова	1	
11	Druckwächter Luft 20-220 Pa	Пресостат за ваздух	1	
12	Druckwächter Abgas 5,5 mbar	Пресостат за димне гасове	1	
13	Leiterplatte W-EAB V1.3 WTC-GB-A	Штампана плоча за помоћни модул CPU	1	

14	WCM-CPU-R / WCM-CPU-5-CUI-A2 für WTC-GB	Главна централно просеџорка јединица	1	
15	Kodierstecker BCC WTC-GB-8-A	Кодирани утикач	1	
16	Außenfühler NTC 600 ZA WTC/WRS	Сензор спољне температуре	1	
17	Kaskadenmanager WCM-KA 2.0 DE für WTC-A	Каскадна аутоматика	1	
18	Temperaturfühler NTC 5K STF 222.2 Weichenfühler, Kabellänge 2,5 m	Сензор температуре хидрауличне скретнице	1	
укупно за резервне делове при интервентном сервису (Б₃) без ПДВ				

укупно за резервне делове (Б = Б₁ + Б₂ + Б₃) без ПДВ	
ПДВ	
укупно за резервне делове (Б = Б₁ + Б₂ + Б₃) са ПДВ	

Упутство како се попуњава образац структуре цене:

- за табелу А₁, понуђачи попуњавају табелу тако што се саберу позиције (јединичне цене по горионику) и добија се вредност Укупно цена услуге без ПДВ,
- за табелу А₂, понуђачи попуњавају табелу тако што се даје јединична цена по елементу гасне рампе или елементу услуге, јединична цена се множи са бројем комада а добијене позиције се саберу позиције добија се вредност Укупно цена услуге без ПДВ.

Вредност табела А₁, А и А₃ се сабира да би се добила укупна вредност услуге сервисирања без ПДВ на шта се обрачунава ПДВ по стопи од 20% његова вередност се уписује и сабира да би се добила укупна вредност са ПДВ.

-- за табелу Б₁, Б₂ и Б₃ понуђачи попуњавају табелу тако што се саберу позиције (јединичне цене по резервном делу) и добија се укупно вредност за резервне делове без ПДВ.

Вредност табела Б₁, Б₂ и Б₃ се сабира да би се добила укупна вредност резервних делова без ПДВ на шта се обрачунава ПДВ по стопи од 20% његова вередност се уписује и сабира да би се добила укупна вредност са ПДВ.

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН бр.1.2.4/19 - Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова.

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке : Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, бр ЈН бр. 1.2.4/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке: Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, бр ЈН. 1.2.4/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
- 5) Понуђач испуњава додатне услове везане за:

- финансијски капацитет

Остварен пословни приход у последње 3 обрачунске године, је већи од 3.000.000,00 динара укупно.

Подносилац понуде по подацима о блокади рачуна за 6 (шест) месеци није био неликвидан у последњих 6 месеци.

- пословни капацитет

Обављене услуге на одржавању горионика у протекле 3 (три) године, чија укупна вредност прелази 3.000.000,00 динара

Неопходан лагер резервних делова за горионике произвођача „Weisshaupt“ у висини од 3.000.000,00 динара.

- технички капацитет

Поседује у власништву или користи по основу лизинга, минимално опреме и превозних средстава за извршење услуге:

- Анализатор продуката сагоревања – оверен
- Возило (сервисно)

- кадровски капацитет

Минимално 3 (три) запослена радника на неодређено време

Минимално 2 (два) запослена радника на неодређено време запослена на

пословима сервисера су обучени од стране произвођача опреме према Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница.

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке : Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, бр ЈН. 1.2.4/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У ВЕЗИ СА ВРЕМЕНОМ ОДЗИВА ПРИЛИКОМ ИНТЕРВЕНТНОГ СЕРВИСА

У складу са чланом 76. став 4. Закона, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке услуге: Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, број 1.2.4/19, је спреман да прихвати време одзива од 4 сата од упућивања захтева од стране Наручиоца приступи извршењу услуге.

По приступању ванредном сервису, Понуђач се обавезује да изврши услугу у најкраћем року и уколико је неопходна уградња резервних делова, исте достави и изврши оспособљавање горионика, гасних рампи и ситема надзора и управљања за редован рад у најкраћем року, а најдуже у року од 48 сати од примања пријаве.

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНОГ УСЛОВА ВЕЗАНОГ ЗА ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Списак извршених услуга редовног и ванредног сервисирање горионика и гасних рампи уз испоруку резервних делова у претходне три године пре објављивања јавног позива на Порталу ЈН јавне набавке 1.2.4/19.

Наручилац	датум и година извршења услуге	вредност извршених услуга без ПДВ
Укупно		

Датум

М.П.

Понуђач

Образац није обавезујући део понуде и обавезно се дотавља само уколико то наручилац захтева у фази стручне оцене понуда.

Напомена: Образац се копира у више примерака према потреби.

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИЛАЦА

За потребе поступка јавне набавке мале вредности: Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, број 1.2.4/19, покренутог од стране наручиоца ЈКП „Топлана Шабац“,

Наручилац-купац _____ са адресом _____
тел. _____ и е-маил адресом _____ издаје

П О Т В Р Д У

да је понуђач _____ извршио услуге сервисирање горионика и гасних рампи уз испоруку резервних делова у три године пре објављивања јавног позива на Порталу ЈН јавне набавке 1.2.4/19, који су вредности без ПДВ:

година извршења услуга	датум извршења услуга	вредност без ПДВ
2019.		
2018.		
2017.		
2016.		
Укупно		

Потврда се издаје за потребе јавне набавке број 1.2.4/19 – Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, наручиоца ЈКП „Топлана Шабац“ и за друге намене се не може користити.

Да су подаци тачни својим потписом потврђује

Овлашћено лице наручиоца-купца

МП _____

Образац није обавезујући део понуде и обавезно се дотавља само уколико то наручилац захтева у фази стручне оцене понуда.

Под датумом испоруке добара се подразумева датум промета на рачуну за испручена добра.

Напомена: Образац се копира у више примерака према потреби.



ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
Е-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Број: _____
Датум: _____

**У Г О В О Р О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

Сервисирање горионика уз набавку резервних делова за горионике
Закључен између:

1. ЈКП „Топлана-Шабац“,
са седиштем у Шапцу, ЈКП „Топлана-Шабац“, улица Ђуре Јакшића 1,
ПИБ 100109250, Матични број 07335393
Број рачуна 105-5700055-91, Назив банке АИК Банка
Телефон 015/342-975, е-mail: office@toplanasabac.rs;
које заступа директор Слободан Јеротић дипл.инж. маш, (у даљем тексту:
Наручилац) с једне стране
и
2. _____,
са седиштем у _____, улица _____,
ПИБ _____, Матични број _____
Број рачуна _____, Назив банке _____
Телефон _____, е-mail: _____;
које заступа _____, (у даљем тексту: Добављач)
с друге стране

Основ уговора:

Јавна набавка број: 1.2.4/19

Одлука о додели уговора, број _____ од _____ 2019. године.

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____ 2019. године.

Понуђач учествује у јавној набавци:

- 1) самостално
- 2) као учесник у заједничкој понуди
(заокружити)

Навести учеснике заједничке понуде:

носилац _____	кога заступа _____
учесник _____	кога заступа _____
учесник _____	кога заступа _____

3) са подизвођачем: _____

Навести део послова који ће бити поверени подизвођачу:

Члан 1.

Предмет уговора о јавној набавци мале вредности је извршење услуге Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, у свему према понуди бр. _____ од _____ године, и одредбама конкурсне документације бр.____ од __04. 2019. (одео III - врста, техничке карактеристике).

У оквиру уговорне обавезе је редован годишњи сервис и интервентно сервисирање горионика и система надзора и управљања, које подразумева набавку неопходних резервних делова.

Члан 2.

Понуђач се обавезује да за потребе Наручиоца извршава услугу из чл.1. овог уговора, у прихваћеном року из конкурсне документације и условима датим у усвојеној понуди.

Приликом редовног годишњег сервиса, Добављач је дужан да евидентира све уочене недостатке на опреми и дужан је да достави оригиналне делове произвођача опреме у року од 3 дана према понуди из члана 1 овог уговора, без права да накнадно фактуришу услугу замене делова.

Приликом интервентног одржавања, Добављач је дужан да у року времена одзива од 4 сата, приступи извршењу услуге. По преузимању обавезе за ванредни сервис, Добављач је дужан да изврши услугу у најкраћем року и уколико је неопходна уградња резервних делова, исте достави и изврши оспособљавање горионика за радован рад у најкраћем року, а најдуже у року од 48 сати од примања пријаве.

Члан 3.

Добављач искључиво фактурише при интервентном сервису резервне делове. Услугу замене делова и друге трошкове интервенције, Добављач нема право да фактурише из разлога што исти улазе у понуду за годишње сервисно одржавање.

Добављач не наплаћује услугу интервентног сервисног одржавања, осим у следећим случајевима:

- да је у међувремену вршено сервисирање горионика од стране неовлашћеног, односно извршена уградња неоригиналних делова,или извршена самовољна преправка.
- да је сметња настала услед неодговарајућег горива, или недостатка горива или електричне енергије, или услед грешака на котлу (квар термостата и сл.)
- да је сметња настала услед немарног руковања уређајем које није у складу са техничким упутством произвођача.
- да се врши већа преправка ложног уређаја која захтева скидање горионика (промена котла, шамотирање и сл.)
- пожара, лома, поплаве или друге непогоде

Члан 4.

Приликом редовног годишњег сервиса, Добављач је дужан да приступи извршењу услуге у року од _____ дана од дана потписивања уговора или примања наруџбе, према понуди из члана 1. овог уговора.

Наручилац је дужан да упути наруџбу за редован годишњи сервис факсом или путем електронске поште.

Наручилац је дужан да упути захтев за интервентно одржавање (пријава сметњи) факсом или путем електронске поште.

Члан 5.

Вредност јавне набавке мале вредности из чл. 1 овог уговора је до процењене вредности од 1.500.000,00 динара без ПДВ и не може се повећавати током остварења уговора.

Укупна вредност јавне набавке са ПДВ је до 1.800.000,00 динара.

Услуге из чл.1 овог уговора које се изврше у току 2019. године плаћаће се до укупног износа од 1.000.000,00 динара у складу са финансијским планом наручиоца за 2019. годину, а сва плаћања за извршене услуге у току 2020. године вршиће се до износа од 500.000,00 динара у складу са финансијским планом наручиоца за 2020. годину.

Вредност редовног годишњег сервиса је према понуди Добављача, а вредност испоручених резервних делова са јединичним ценама из понуде може бити највише до укупног износа који представља разлику између процењене вредности јавне набавке и понуде Понуђача за редован годишњи сервис.

У случају указане потребе за набавком резервних делова која превазилази ову вредност, она ће бити предмет посебног поступка набавке у складу са Законом.

Члан 6.

Јединичне цене за редовно одржавање наведене у понуди се не могу мењати током остварења уговора.

Јединичне цене за резервне делове наведене у понуди се могу мењати у случају промене вредности еура (средњи курс НБС) за више од 3% у односу на вредност на дан отварања понуда, и то само за промену вредности еура .

Члан 7.

Извршење услуге се врши код Наручиоца, у објектима ЈКП „Топлана Шабац“.

Члан 8.

Плаћање ће се вршити по испостављеној фактури у року од _____ дана, према јединичним ценама из понуде бр. _____ према понуди из члана 1. овог уговора на рачун Понуђача бр. _____.

Цена за услугу која ће бити изведена мора бити изражена у динарима.

Члан 9.

У случају извршења услуге на начин који није предвиђен конкурсном документацијом, понудом Понуђача или није у складу са постојећим техничким стандардима, Понуђач се обавезује да усвоји оправдану рекламацију Наручиоца.

Члан 10.

Наручилац задржава право раскида уговора у случају непоштовања договорених услова из члана 2,3,4,6 и члана 9 овог уговора.

Члан 11.

Овај уговор се закључује за период од годину дана, односно период једне грејне сезоне.

Уговор може трајати и краће од годину дана уколико вредност редовног годишњег сервиса и резервних делова при интервентном одржавању достигне вредност јавне набавке из члана 6, а Наручилац процени да има потребу или потенцијалну потребу за додатним услугама током грејне сезоне, односно предвиђеног времена трајања уговора.

Члан 12.

За све што није наведено у овом уговору примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима.

Члан 13.

У случају спора, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 14.

Уговор је сачињен у 4 примерака од којих по 2 за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП "Топлана-Шабац"

Директор

Слободан Јеротић дипл.инж.маш.

МП

ПОНУЂАЧ:

МП

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Топлана-Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац, са назнаком:

Понуда за јавну набавку услуге – Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, број 1.2.4/19 - НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **23.04.2019. у 14⁰⁰ часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);
- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
- Образац изјаве о времену одзива при интервентном сервису (Образац 7);
- Модел уговора;

У случају понуде са подизвођачем, подизвођач је дужан потпише и печатом овери (Образац 6), остале Обрасце попуњава и оверава понуђач.

У случају заједничке понуде Обрасце могу потписивати и печатом оверавати сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 4 и Образац 5) који морају бити потписани и оверени печатом понаособ од стране сваког понуђача из групе понуђача.

1. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Топлана-Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, број 1.2.4/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку добара - Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, број 1.2.4/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку добара - Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, број 1.2.4/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова, број 1.2.4/19 - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду .

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI, Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI, Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац обзиром на природу набавке не дозвољава преношење доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

2) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Споразум може садржати податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације уколико се заједнички понуђачи одреде за такав начин давања понуде.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

- Рок плаћања је најдуже 45 календарских дана, од дана испостављање рачуна. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

- Гарантни рок за уграђене делове током редовног годишњег сервиса не може износити мање од једне године од извршења услуге.
- Гарантни рок за уграђене делове током интервентног сервиса не може износити мање од две године за од извршења услуге.

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге

- Рок за извршење услуге редовног годишњег сервиса на понуди може бити изражен као најкраћи 15 а најдужи 30 дана, од дана примања наруџбе за извршење услуге. Понуда са дужим роком или краћим роком од наведених, неће се разматрати.
- Рок за извршење услуге интервентног сервиса је дефинисан временом одзива и изјавом понуђача.

Наруџба од стране наручиоца мора бити упућена писаним путем (факс или е-маил).

9.4 Захтев у погледу места извршења услуге:

Извршење услуге и извршење услуге уз испоруку добара код Наручиоца (ЈКП Топлана Шабац - у објекту предметног горионика или гасне рампе).

9.5. Други захтеви:

- **Захтев у вези са начином давања понуде за део интервентни сервис:**

Из разлога што број и врсту интервентних сервиса на горионцима, гасним рампама или систему надзора и управљања није могуће предвидети (у оквиру тога није могуће предвидети нити утрошак разевних делова по врсти и количини, нити број радних сати или број долазака на место извршења услуге), понуђачи ће давати укупну понуду за севисне услуге на годишњем нивоу без права да накнадно фактуришу радне сате и друге трошкове, сем трошка набавке резервних делова.

Резервни делови који могу бити предмет набавке при интервентном сервису су табеларно приказани у оквиру конкурсне документације одељак III и одељак IX, и за њих ће понуђачи дати цену.

Резервни делови за које се даје цена ће се по потреби наручивати по понуђеним ценама, а до укупног износа који представља разлику између процењене вредности јавне набавке и понуде Понуђача за редован годишњи сервис. У случају указане потребе за већом набавком од предвиђене она ће бити предмет посебног поступка набавке у складу са Законом.

- **Захтев у вези са временом одзива при интервентном сервису у току грејне сезоне:** не може бити дуже од 4 (четири) сата, од примања налога за извршење услуге о чему понуђач даје посебну изјаву: (Одељак VI, Образац 7).

9.6. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Јединичне цене за редовно одржавање наведене у понуди се не могу мењати током остварења уговора.

Јединичне цене за резервне делове наведене у понуди се могу мењати у случају промене вредности еура (средњи курс НБС) за више од 3% у односу на вредност на дан отварања понуда, и то само за промену вредности еура .

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказа у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац неће тражити ангажовање средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ЈКП „Топлана - Шабац“, Буре Јакшића 1, 15000 Шабац или електронске поште на е-маил office@toplanasabac.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом - Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 1.2.4/19.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Уколико се комуникација обавља путем електронске поште, наручилац ће сматрати да је пријем документа обављен истог дана уколико је пристигао у току радног времена до 15⁰⁰ часова. Уколико је пристигао после 15⁰⁰ часова, сматраће се да је дан пријема наредни дан и рокови у поступку ће се рачунати од дана пријема.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-mail: office@toplanasabac.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: ЈКП „Топлана-Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос);
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права: 12419;
- (7) сврха: ЗЗП; ЈКП „Топлана – Шабац“; јавна набавка 12419;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.