



## JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабач  
Телефон/факс: 015342975  
E-mail: office@toplanasabac.rs  
Шифра делатности: 3530  
Матични број: 07335393  
ПИБ: 100109250

Наручилац  
Адреса  
Број  
Датум

JKP „Топлана Шабач“
Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабач
01-477/19
30.04.2019.

**Захтев за додатним објашњењима потенцијалног понуђача (заведен код наручиоца под бр 758 дана 25.04.2019) за ЈН 1.1.9/19 - Вентили за вреловод.**

Zbog izmena dokumentacije za ЈН 1.1.9./19 molim Vas za dodatna objasnjenja:

1. Da li je obavezno obeležavanje srpskim znakom „3A“ i „Leptirastih ventila sa dva ekscentra i ručnim reduktorom za zatvaranje PN16, međuprirubnička ugradnja" koji su izmenjeni u dokumentaciji, ili se zahtev odnosi samo na „Kuglaste ventile" pozicija od 1 do 4?
2. Da li će se evropski znak „CE" prihvatiti, ukoliko je potrebno i za „Leptiraste ventile", kao adekvatna zamena za srpski znak „3A" što je u principu isto?
3. Molimo da pojasnite sta znači zahtev da svaki komad mora biti obeležen srpskim znakom 3 A?

**Одговор на захтев за додатним објашњењима конкурсне документације 1.1.9/19 – Вентили вреловод (заведен код наручиоца под бр 758 дана 25.04.2019)**

1. Промет опреме Вентила за вреловод који су предмет јавне набавке 1.1.9/18 регулисан је на основу „Правилника о техничким захтевима за пројектовање израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском“. На основу чл. 9 ст. (1) „Пре стављања опреме под притиском на тржиште за сваки комад опреме који представља функционалну целину (што предметни вентили јесу) спроводи се поступак оцењивања усаглашености из Прилога III“

Из наведеног сваки потенцијални понуђач је дужан да изврши поступак оцењивања усаглашености за вентиле који су предмет набавке, како лоптасте, тако и лептирасте, односно да прибави српски 3А знак.

2. Европски знак CE се неће прихватити за вентиле који су предмет набавке како лоптасте, тако и лептирасте јер у складу са чл. 17. наведеног правилника: „Означавање усаглашености опреме и склопова под притиском од дана почетка примене овог правилника до дана ступања Републике Србије Европској унији обавља се стављањем Српског знака усаглашености у складу са Уредбом о начину спровођења оцењивања усаглашености.....“.

Правилник о техничким захтевима за пројектовање израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском је ступио на снагу 01.07.2012.

3. Обавеза да сваки комад мора бити обележен српским 3А знаком, се односи на одредбу из наведеног правилника, чл. 9: „Пре стављања опреме под притиском на

тржиште.....спроводи се поступак оцењивања усаглашености“, односно, да у тренутку испоруке сваки комад мора имати српски ЗА знак, односно за исте се мора спровести поступак оцењивања.

Комисија за ЈН Вентили за вреловод бр.1.1.9/19 неће вршити даље измене конкурсне документације



Комисија за Јавну набавку бр. 1.1.9/19

*[Handwritten signatures in blue ink]*