



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности:3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Број: 01-280/19
Датум: 22.03.2019.

Захтев за понуду за периодичну сервисну контролу стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса у објектима ЈКП „Топлана – Шабац“: "Тркалиште" и "Бенска बारे " у 2019. години.

Шаљемо вам захтев за понуду у поступку набавке за коју се Закон не примењује (члан 39 став 2 Закона о јавним набавкама - „Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) за за периодична годишња сервисна контрола стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса у објектима ЈКП „Топлана – Шабац“: "Тркалиште" и "Бенска बारे " у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр.111/09 и 20/15) и Правилника за стабилне инсталације за дојаву пожара.

Понуда се даје за две сервисне контроле стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса током 2019. године. Прва контрола ће се обавити до 05.04.2019. Друга контрола ће бити обављена у новембру 2019. године.

1) Топлана „Тркалиште“ Ђуре Јакшића 1:

Елеменат контроле	ком.
"Тркалиште" - систем за дојаву пожара	
централа INIM electronics SMARTLINE	1
оптички јављачи DO 11011	49
термички јављачи D 716	17
ручни јављачи	4
- систем за детекцију гаса	
централна јединица AUKSEG 80	1
интегрисано батериско напајање	1
детектори DG 83S	5

2) Котларница „Бенске Баре“,

"Бенске बारे" - систем за дојаву пожара	ком.
централа S11-1 SECURITON	1
оптички јављачи јављачи SSD 521	12
ручни јављачи	5
сирена	3
- систем за детекцију гаса	
централна јединица GAL-11	1
детектори DG 92 Ex	6
пано, сирена	

На основу ових основних информација молимо вас да дате цену на овереном и потписаном обрасцу понуде који се налази на следећој страни овог захтева.

Понуда обухвата само контролу, а не евентуални сервис описаних елемената контроле. Сервис елемента контроле ће се обављати по установљењу евентуалних кварова, по ценовнику понуђача. Наручилац по установљењу стања елемената контроле бити упознат са накнадним трошковима (количине и цене сервиса) и мора дати одобрење за накнадну услугу.

Уз образац понуде доставити Лиценцу за обављање предметне услуге –копије

- за стабилни систем за дојаву пожара.
- за систем за детекцију експлозивних пара и гасова

Понуде доставити лично или поштом до 27.03.2019 у 12⁰⁰ у затвореним ковертама за **назнаком: - НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА СЕРВИСНУ КОНТРОЛУ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА -**, на полеђини понуде написати назив понуђача, адресу и контакт телефон.

Отварање понуда је јавно непосредно по истеку рока за достављање понуда. По завршеном отварању понуда понуђачима ће бити достављен записник, а са најповољнијим понуђачем ће бити закључен уговор за предметну услугу током 2019. године, који ће бити у складу са овим позивом за понуду и понудом најповољнијег понуђача.

Понуђач ће два пута фактурисати током 2019. године (април, децембар) по извршеној контроли и достављању записника. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана испостављању фактуре од стране добављача услуге.

За додатне информације, особа за контакт је Гордана Лакчевић реф. за безбедност и здравље на раду тел: 015/342-975.



Службеник за јавне набавке

Никола Лазаревић



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Образац понуде за: **Периодична годишња сервисна контрола стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса.**

Понуда бр. _____ дана _____ од стране понуђача: _____

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Шифра делатности понуђача:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

Понуђач је обвезник ПДВ:

- да • не
(заокружити)

Елеменат контроле	Јединична цена (без ПДВ)	ком.	Укупно (без ПДВ) по једном прегледу	број контрола	Укупно током 2018.
"Тркалиште" - систем за дојаву пожара					
централа INIM electronics SMARTLINE		1		2	
оптички јављачи DO 11011		49		2	
термички јављачи D 716		17		2	
ручни јављачи		4		2	
- систем за детекцију гаса					
централна јединица AUKSEG 80		1		2	
интегрисано батериско напајање		1		2	
детектори DG 83S		5		2	
"Бенске баре" - систем за дојаву пожара					
централа S11-1 SECURITON		1		2	
оптички јављачи јављачи SSD 521		12		2	
ручни јављачи		5		2	
сирена		3		2	

- систем за детекцију гаса					
централна јединица GAL-11		1		2	
детектори DG 92 Ех		6		2	
пано, сирена		1		2	
Трошкови путовања	дин /км	190		2	
Укупно без ПДВ					

ПДВ

Укупно са ПДВ

*уколико понуђач није обвезник ПДВ јединичну цену уписује у рубрику: укупно (без ПДВ) и његова цена се пореди са ценом без ПДВ понуђача који је обвезник ПДВ.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

(потпис)