



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Наручилац
Адреса
Број
Датум

JKP „Топлана Шабац“
Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
01-581/19
30.05.2019.

Захтев за додатним информацијама и појашњењима потенцијалног понуђача (заведен код наручиоца под бр. 972 дана 30.05.2019) за ЈН 1.1.9/19 - Вентили за вреловод.

Питања потенцијалног понуђача:

1. Да ли је дозвољено нудити троделне славине?
2. Како су за кугласте вентиле тражени различити пречници, молим вас да потврдите да се уз понуду треба доставити и дијаграм притисак температуре где се може видети да вентили за све позиције 130С° и 16 bar.
3. Како сви вентили треба да се испоруче са 3А знаком, Молим вас да потврдите да уз понуду треба да се достави доказ (акредитована лабораторија која треба да изврши испитивање вентила) да ће вентили бити испоручени са 3А знаком.

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 1.1.9/19 – Вентили вреловод (заведен код наручиоца под бр. 972 дана 30.05.2019.)

1. Славине се нуде искључиво према захтеву из спецификације конкурсне документације 01-554/19, па ако се питањем мисли на позиције 1-4 спецификације траже се искључиво Кугласти вентили (лоптасте славине) са крајевима за заваривање, дакле одговор је: **НЕ-није дозвољено.**
2. Дијаграм притисак – температура је саставни део техничке документације (техничких листова) који се траже конкурсном документацијом стр. 5, одговор је **ДА-треба доставити.**
3. Обавеза да сваки комад мора бити обележен српским 3А знаком не подразумева да у фази подношења понуда понуђачи достављају потврде од стране акредитованих лабораторија које треба да изврше испитивање вентила, одговор је **НЕ-није потребна потврда.**

Комисија за ЈН Вентили за вреловод бр.1.1.9/19 неће вршити измену конкурсне документације.

Комисија за Јавну набавку бр. 1.1.9/19

