

**JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ**

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Наручилац	JKP „Топлана Шабац“
Адреса	Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Место	Шабац
Број одлуке	01-494/19
Датум	14.05.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) ЈКП „Топлана Шабац“ доноси:

ОДЛУКУ**о обустави поступка јавне набавке**

којом се поступак јавне набавке мале вредности: Вентили за вреловод , бр.1.1.9/19 обуставља из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора.

Образложење

Наручилац је дана 10.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1.1.9/19: Вентили за вреловод, заведену под бр. 01-366/19.

За наведену јавну набавку наручилац је упутио позив за прикупљање понуда, по јавном позиву који је упућен на Портал јавних набавки, дана 12.04.2019. заведен на порталу под шифром 2296103, шифром позива за подношење понуда 2296119, шифром измењене конкурсне документације 2309590 и обавештењем о продужењу рока за подношење понуда 2309590 од 23.04.2019.,и на интернет страни наручиоца www.toplanasabac.rs.

До истека рока за подношење понуда 09.05.2019. у 12⁰⁰ на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде.

Након спроведеног отварања понуда 09.05.2019., Комисија за јавне набавке је сачинила Записник о отварању понуда заведен под бр. 01-474/19, који је понуђачима упућен путем електронске поште.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-490/19 од 13.05.2019. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке: Добра

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	Вентили за вреловод
Редни број јавне набавке	1.1.9/19
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ)	1.500.000,00 динара

3) Укупан број поднетих понуда: 2 (две)

Благовремене понуде:

Број под којим је понуда заведена	Основни подаци о понуђачима
799	„Рерго-оргема“ д.о.о., Славонских Бригада 26, Београд мат. бр. 17316524
801	„Кото-уи“ д.о.о. , Далматинска 44, Београд, мат.бр.17373609

Неблаговремених понуда нема.

4) Називи односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде	понуђена цена у понудама (без ПДВ)
799	„Repro-oprema“ d.o.o	<p>Комисија је на основу достављене документације установила да није испоштован захтев из конкурсне документације 01-446/19, страна 5, Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета</p> <p>Доставити атесте (доставља се уз понуду): Доставити пример атеста 3.1 према EN 10204 или одговарајући за неку од ранијих референтних испорука за опрему идентичну нуђеној и то</p> <ul style="list-style-type: none">➤ податке о уграђеним материјалима од којих је славина израђена➤ тип, модел и каталогски број славине која се нуди➤ славине морају бити испитане на Р 10 (чврстоћу кућишта да не пукне), Р 11 (заптивеност кућишта да не процури) и Р 12 (заптивеност кућишта да не процури на другу страну), - за Р 11 и Р 12 обавезна учесталост тестирања 100%. <p>Понуђач није доставио предметну документацију у потпуности за део набавке – лептирасти вентили, позиција 5 и 6 за вентиле DN 200 и DN 250 из спецификације (стр. 4).</p> <p>Комисија на основу достављене документације сматра да понуда 799, не испуњава техничке спецификације, те је неодговарајућа.</p> <p>Комисија је рачунском провером установила грешку у понуди бр. 799 понуђача „Repro-oprema“ d.o.o. У обрасцу структуре цене на позицији 3. погрешно су измножене количине са јединичним ценама па је исправан умножак 20.712,00, (уместо написаних 20.172,00) а укупан збир према исказаним јединичним ценама је 783.177,00 динара (без ПДВ). Комисија није на основу одредби ЗЈН чл. 93 ст.2., понуђачу „Repro-oprema“ d.o.o. упутила захтев за исправком рачунске грешке из разлога већ раније установљене неисправности понуде.</p>	782.637,00 динара
801	„Кото-уи“ d.o.o	<p>Комисија је на основу достављене документације установила да није испоштован захтев из конкурсне документације 01-446/19, страна 5, Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције</p>	803.400,00 динара

		<p>квалитета Доставити атесте (доставља се уз понуду): Доставити пример атеста 3.1 према EN 10204 или одговарајући за неку од ранијих референтних испорука за опрему идентичну нуђеној и то</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ податке о уграђеним материјалима од којих је славина израђена ➤ тип, модел и каталошки број славине која се нуди ➤ славине морају бити испитане на Р 10 (чврстоћу кућишта да не пукне), Р 11 (заптивеност кућишта да не процури) и Р 12 (заптивеност кућишта да не процури на другу страну), - за Р 11 и Р 12 обавезна учесталост тестирања 100%. <p>Понуђач није доставио предметну документацију у потпуности за део набавке – лептирасти вентили, позиција 6 за вентиле DN 250 из спецификације (стр. 4).</p> <p>Комисија на основу достављене документације сматра да понуда 799, не испуњава техничке спецификације, те је неодговарајућа.</p>	
--	--	--	--

Комисија је прегледом достављене документације у обе достављене понуде установила да су обадве понуде неодговарајуће и као такве неприхватљиве.

Комисија је на становишту да из наведених разлога нису испуњени услови за доделу уговора, односно наручилац није прибавио прихватљиву понуду и предлаже одговорном лицу да донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке, а да се поступак набавке понови по истеку рока за заштиту права понуђача.

Одговорно лице понуђача је прихватило предлог Комисије за јавну набавку мале вредности Вентили за вреловод бр. 1.1.9/19 и доноси Одлуку о обустави поступка јавне набавке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од објаве исте на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице
Директор
Слободан Јеротић дипл. инж.маш.



[Handwritten signature of Slobodan Jerotić]

[Handwritten initials]