

**JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ**

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Наручилац	JKP „Топлана Шабац“
Адреса	Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Место	Шабац
Број одлуке	01-632/19
Датум	07.06.19.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) ЈКП „Топлана Шабац“ доноси:

ОДЛУКУ**о додели уговора**

којом се уговор у поступку јавне набавке мале вредности: **Вентили за вреловод, бр.1.1.9/19, додељује понуђачу „Кото-уи“ д.о.о. Београд.**

Образложење

Наручилац је дана 23.05.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1.1.9/19: Лоптасти вентили за вреловод, заведену под бр. 01-546/19.

За наведену јавну набавку наручилац је упутио позив за прикупљање понуда, на порталу под шифром 2349734, шифром позива за подношење понуда 2349841, шифром конкурсне документације 2349864 и на интернет страни наручиоца www.toplanasabac.rs.

До истека рока за подношење понуда 04.06.2019. у 12⁰⁰ на адресу наручиоца приспеле су 2 (две) понуде.

Након спроведеног отварања понуда, 04.06.2019., Комисија за јавне набавке је сачинила Записник о отварању понуда заведен под бр. 01-602/19, који је присутном представнику понуђача уручен а другом понуђачу упућен путем електронске поште истог дана.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-623/19 од 06.06.2019. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке: Добра

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	Вентили за вреловод
Редни број јавне набавке	1.1.9/19
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ)	1.500.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ)	861.000,00 динара
Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ)	1.033.200,00 динара

3) Укупан број поднетих понуда: 2 (две)

Благовремене понуде:

Број под којим је понуда заведена	Основни подаци о понуђачима
988	„Repro-орема“ д.о.о., Славонских Бригада 26, Београд мат. бр. 17316524
998	„Кото-уи“ д.о.о., Далматинска 44, Београд, мат. бр.17373609

Неблаговремених понуда нема.

4) Називи односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде	понуђена цена у понудама (без ПДВ)
988	„Repro-oprema“ d.o.o	<p>Комисија је на основу достављене документације установила да захтеви из конкурсне документације 01-554/19 нису испуњени и то страна 5, Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:</p> <p>1) Доставити атесте (доставља се уз понуду): Доставити пример атеста 3.1 према EN 10204 или одговарајући за неку од ранијих референтних испорука за опрему идентичну нуђеној и то</p> <ul style="list-style-type: none">➤ податке о уграђеним материјалима од којих је славина израђена➤ тип, модел и каталогски број славине која се нуди➤ славине морају бити испитане на Р 10 (чврстоћу кућишта да не пукне), Р 11 (заптивеност кућишта да не процури) и Р 12 (заптивеност кућишта да не процури на другу страну), - за Р 11 и Р 12 обавезна учесталост тестирања 100%. <p>Понуђач није доставио предметну документацију у потпуности за део набавке – лептирасти вентили, позиција 6 за вентиле DN 250 из спецификације (стр. 4).</p> <p>Понуђач је доставио предметну документацију за део набавке – лептирасти вентили, позиција 5 за вентиле DN 200 из спецификације (стр. 4), пример атеста без датума, те се достављени документ не може повезати за захтевом „за неку од ранијих референтних испорука“.</p> <p>2) Важећи сертификати : - сертификат PED 2014/68/ЕС или важећи PED 97/23/ЕС за тражену опрему од стране именованог тела – копија Понуђач је доставио предметну документацију за део набавке – лептирасти вентили, позиција 5 и 6, за серију ABO 900 (нуђена опрема из обрасца понуде је ABO 5590B) - изјава о усаглашености од стране произвођача - копија Понуђач је доставио предметну документацију за део набавке – лептирасти вентили, позиција 5 и 6, за серију ABO 600 (нуђена опрема из обрасца понуде је ABO 5590B)</p>	741.534,00 динара

		<p>3) Услове уградње и руковања Понуђач је доставио предметну документацију за за део набавке – лептирасти вентили, позиција 5 и 6, за серије АВО 900 и 600 (нуђена опрема из обрасца понуде је АВО 5590В).</p> <p>На основу изнесеног Комисија је сматра да за позиције из спецификације 5 и 6, део документације није поднет: пример сертификата 3.1. за DN 250, део документације није поднет исправано: пример сертификата 3.1. за DN 200, да су поднете копије сертификата (PED и изјава о усаглашености од стране произвођача), као и услови уградње и руковања за опрему која није јавном набавком тражена, нити је понудом нуђена (лептирасти ексцентрични вентили АВО 5590В)</p> <p>Комисија на основу достављене документације сматра да понуда 988, не испуњава техничке спецификације, те је неодговарајућа и неприхватљива.</p>	
--	--	---	--

Начин примене методологије доделе пондера је за елементе критеријума следећи:

1. Цена = 95 x Цена минимално понуђена / Цена понуђена по актуелној понуди
2. Рок испоруке добара = 5 x минималан број дана / број дана у актуелној понуди

Обзиром ја је једна понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива Комисија није при избору понуде примењивала методологију обрачуна пондер поена.

Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да понуда бр. 988 понуђача „Repro-oprema“ д.о.о не испуњава техничке спецификације, те је неодговарајућа и неприхватљива, а да је понуда бр. 998 од 04.06.2019. Комо-уи“ д.о.о. Београд благовремена, одговарајућа и прихватљива и препоручује одговорном лицу наручиоца закључење уговора са наведеним понуђачем.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку 1.1.9/19 о избору понуђача коме се додељује уговор, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор у поступку јавне набавке мале вредности: Вентили за вреловод, бр.1.1.9/19, додељује понуђачу Комо-уи“ д.о.о. Београд
Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од објаве исте на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице
Директор
Слободан Јеротић дипл. инж.маш.



[Handwritten signature]
42