



ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшић бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Број: 01-695/20

Датум: 02.06.2020.

Захтев за понуду за периодичну сервисну контролу стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса у објектима ЈКП „Топлана – Шабац“: "Тркалиште" и "Бенска баре " у 2020. години.

Шаљемо вам захтев за понуду у поступку набавке за коју се Закон не примењује (члан 39 став 2 Закона о јавним набавкама - „Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) за за периодична годишња сервисна контрола стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса у објектима ЈКП „Топлана – Шабац“: "Тркалиште" и "Бенска баре " у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр.111/09 и 20/15) и Правилника за стабилне инсталације за дојаву пожара.

Понуда се даје за две сервисне контроле стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса током 2020. године. Прва контрола ће се обавити до 20.06.2020. Друга контрола ће бити обављена у новембру 2020. године.

1) Топлана „Тркалиште“ Ђуре Јакшића 1:

Елеменат контроле	КОМ.
"Тркалиште" - систем за дојаву пожара	
централа INIM electronics SMARTLINE 020-4	1
оптички јављачи DO 11011	38
термички јављачи D 716	17
ручни јављачи	11
сирена	1
резервно напајање	2
- систем за детекцију гаса	
централна јединица AUKSEG A80	1
детектори DG 89 S	5
резервно напајање	2

2) Котларница „Бенске Баре“,

"Бенске баре" - систем за дојаву пожара	КОМ.
централа INIM electronics SMARTLINE 020-4	1
оптички јављачи јављачи SSD 521	12
ручни јављачи	5
сирена	1
резервно напајање	2
- систем за детекцију гаса	
централна јединица GAL-11	1
детектори DG 92 Ex	6
екстерна сигнализација: пано-гас	1
екстерна сигнализација: сирена	1
резервно напајање	2

На основу ових основних информација молимо вас да дате цену на овереном и потписаном обрасцу понуде који се налази на следећој страни овог захтева.

Понуда обухвата само контролу, а не евентуални сервис описаних елемената контроле.

Сервис елемента контроле ће се обављати по установљењу евентуалних кварова, по ценовнику понуђача. Наручилац по установљењу стања елемената контроле бити упознат са накнадним трошковима (количине и цене сервиса) и мора дати одборење за накнадну услугу.

Уз образац понуде доставити Лиценцу за обављање предметне услуге –копије

- за стабилни систем за дојаву пожара.
- за систем за детекцију експлозивних пара и гасова

Понуде доставити лично или поштом до 05.06.2020 у 12⁰⁰ у затвореним ковертама за назнаком: - НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА СЕРВИСНУ КОНТРОЛУ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА - на полеђини понуде написати назив понуђача, адресу и контакт телефон, или уколико понуђач није у могућности да на тај начин достави понуду, могуће је понуду (скенирану) доставити и електронским путем непосредно пред отварање понуда 05.06.2020. године у 12⁰⁰ на електронску адресу office@toplanašabac.rs.

Отварање понуда је јавно непосредно по истеку рока за достављање понуда. По завршеном отварању понуда понуђачима ће бити достављен записник, а са најповољнијим понуђачем ће бити закључен уговор за предметну услугу током 2020. године, према моделу уговора из овог позива за подношење понуда.

Понуђач ће два пута фактурисати током 2020. године (јун, децембар) по извршеној контроли и достављању извештаја о извршеној контроли. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана испостављању фактуре од стране добављача услуге.

За додатне информације, особа за контакт је Гордана Лакчевић реф. за безбедност и здравље на раду тел: 015/304-040.

Службеник за јавне набавке

Никола Лазаревић





Образац понуде за: **Периодична годишња сервисна контрола стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса.**

Понуда бр. _____ дана _____ од стране понуђача: _____

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:					
Адреса понуђача:					
Матични број понуђача:					
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):					
Шифра делатности понуђача:					
Име особе за контакт:					
Електронска адреса понуђача (е-маил):					
Телефон:					
Телефакс:					
Број рачуна понуђача и назив банке:					
Лице овлашћено за потписивање уговора					

Понуђач је обvezник ПДВ:

- да
 - не
- (заокружити)

Елеменат контроле	Јединична цена (без ПДВ)	ком.	Укупно (без ПДВ) по једној контроли	број конт рола	Укупно током 2020.
"Тркалиште" - систем за дојаву пожара					
централа INIM electronics SMARTLINE 020-4		1		2	
оптички јављачи DO 11011		38		2	
термички јављачи D 716		17		2	
ручни јављачи		11		2	
сирена		1		2	
резервно напајање		2		2	
- систем за детекцију гаса					
централна јединица AUKSEG A80		1		2	
детектори DG 89 S		5		2	
резервно напајање		2		2	
"Бенске баре" - систем за дојаву пожара					
централа INIM electronics SMARTLINE 020-4		1		2	
оптички јављачи јављачи SSD 521		12		2	
ручни јављачи		5		2	

сирена		1	2	
резервно напајање		2	2	
- систем за детекцију гаса				
централна јединица GAL-11		1	2	
детектори DG 92 Ex		6	2	
екстерна сигнализација: пано-гас		1	2	
екстерна сигнализација: сирена		1		
резервно напајање		2		
(уписати број км)				
Трошкови путовања	дин /км		2	
Укупно без ПДВ				
ПДВ				
Укупно са ПДВ				

*уколико понуђач није обvezник ПДВ јединичну цену уписује у рубрику: укупно (без ПДВ) и његова цена се пореди са ценом без ПДВ понуђача који је обvezник ПДВ.

При упису км уписује се расстојање седишта понуђача – ЈКП Топлана Шабац x 2 (долазак-повратак), а јединична цена се даје по км.

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач:

(пометис)

**ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ**

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности:3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Број:

Датум:

У Г О В О Р

**о извршењу услуге периодична сервисна контрола стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса у објектима ЈКП „Топлана – Шабац“:
"Тркалиште" и "Бенска баре" у 2020. години.**

Закључен између:

НАРУЧИЛАЦ: Јавно комунално предузеће "Топлана-Шабац", Ђуре Јакшића 1, 15.000 Шабац, матични број 07335393, ПИБ 100109250, које заступа директор Слободан Јеротић, дипл.инж.маш, с једне стране и

ДОБАВЉАЧ: _____, _____ (адреса),
матични број _____, ПИБ _____ које заступа
директор/предузетник _____ с друге стране.

Члан 1.

Предмет уговора у поступку набавке услуге на коју се закон не примењује (Сл. гласник 124/12, 14/15 и 68/15 ЗНЈ, члан 39. став 2.) је извршење услуге периодичне сервисне контроле стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса у објектима ЈКП „Топлана – Шабац“, „Тркалиште“ и „Бенска баре“ у 2020. години у свему према понуди бр. _____ од _____ године.

Члан 2.

Добављач се обавезује да изврши два сервисне контроле стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију гаса у објектима ЈКП „Топлана – Шабац“ током 2019. године.

Прва сервисна контрола ће се обавити до 20.06.2020. а извештај о извршеној контроли ће бити достављен наручиоцу непосредно по извршеној услуги. Друга сервисна контрола ће се обавити у новембру 2020. године.

Члан 3.

Вредност набавке из чл. 1 овог уговора је _____ динара без ПДВ, са ПДВ _____ динара, а према спецификацији и јединичним ценама из понуде бр. _____ од _____. године.

Укупна вредност набавке из ст. 1. овог члана се односи на контролу, а не евентуални сервис елемената контроле описаних у позиву за подношење понуда бр. _____.

Сервис елемента контроле ће се обављати по установљењу евентуалних кварова, по ценовнику понуђача. Наручилац ће по установљењу стања елемената контроле бити упознат са евентуалним накнадним трошковима (количине и цене сервиса) и мора дати одборење за накнадну услугу.

Понуђач ће фактурисати два пута у току године по достављању извештај о извршеној контроли.

Члан 4.

Цена за извршену услугу мора бити изражена у динарима. Цена за извршену услугу може се мењати током остварења уговора само за одобрене трошкове сервисних интервенција на елементима контроле.

Плаћање ће се вршити по испостављању фактуре од стране добављача услуге у року од 30 дана, и то за део услуге који ће бити фактурисан на рачун добављача

Члан 5.

Извршење услуге мора извршено у складу са важећим Законом о заштити од пожара (Сл.гласник 111/2009 и 20/2015), припадајућим правлницима и уредбама.

У случају извршења услуге на начин који није предвиђен понудом или није у складу са захтевом наручиоца Добављач се обавезује да усвоји оправдану рекламију Наручиоца.

Члан 6.

Наручилац задржава право раскида уговора у случају непоштовања договорених услова из члана 2.4. и члана 5. овог уговора.

Члан 7.

Овај уговор се закључује за период 2020. и трајаће до међусобног измирења уговорних обавеза, крајем 2020. године.

Члан 8.

У случају спора, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 9.

Уговор је сачињен у 4 примерака од којих по 2 за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП "Топлана-Шабац"

Директор

Слободан Јеротић, дипл.инж.маш.

ПОНУЂАЧ:

Директор/Предузетник

МП

МП