



ЈКП "ТОПЛНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Број: 01-1364/20

Датум: 03.09.2020.

Предмет : Захтев за понуду - Дозирни систем за контролисано дозирање хемикалија.

Предмет набавке је инсталација дозирног система за контролисано дозирање хемикалија.

1. "рН" управљачка јединица са аутоматском температурном компензацијом, on/off и програмабилним модулатором импулса у пропорционалном моду, Опсег регулације „рН“ вредности од 0 – 14 .

са аутоматском температурском компензацијом,

- on/off и дигиталним пропорционалним радним модом,

- програмабилним модулатором импулса у пропорционалном моду,

- ЛЦД позадински осветљен дисплјеј са константним показивањем „рН“ вредности, обавештење о аларму

- Опсег за „рН“ вредност 0-14.

- Резолуција $\pm 0,01$

- Напајање ел. енергијом 240VAC 50/60 Hz

- Потрошња ел. енергије: 25W

- Контроле помоћу дигиталне тастатуре

- Калибрација мануелна

- Радни услови околине 0-50 °Ц, 0-95 % PB

- Релеј излазни 2V излаз

- Одложени старт програмабилно

- Контролни улази: ниво прекидач, сува електрода

- Бекап података: да

- Галванска изолација: да

- Монтажа: на зид или панел

Поседује једну од могућих опција за пријем интернета преко "WiFi" сигнала. Има могућност прикупљања података на матични сервер и обезбеђен приступ матичном серверу за праћење података према подешљивој секвенци.

Тип: EMEC, LDSPH wifi

2. Соленоидна мембранска дозирна пумпа капацитета дозирања 0 - 5 lit./h (при 10 bar) са могућношћу пропорционалног рада према добијеним импулсима. Пумпа треба да поседује могућност упаривања са електричним сигналом од 0/4 – 20 mA. Пумпа треба да има подесиви капацитет тако што поседује подесиви ход соленоида и подесиву фреквенцију тактова од 0 – 100% тактова у минути, да има мод за мултиплексију импулса 1 – 10 и делилац импулса 1 – 100, као и ниво прекидач ниског нивоа за заштиту од „рада на суво“. Уз пумпу испоручити одзраку дозирне главе, усисни вентил са корпом и убрзгавајући вентил за радну температуру до 105°C Тип: EMEC KPLUS 1005

3. „рН“ електрода опсега мерења 0 – 14 за максималне радне притиске и температуре p_{max} / $t_{max} = 7$ bar / 70°C (3,5 bar / 80°C) са стакленом главом и телом од епоксида, инсталационог пречника Ø12, струјне конекције БНЦ каблом дужине 4,5 метара, минималне радне проводљивости 100 μ S
Материјал: EMEC, EPHM

4. Филтерска врећа

- Материјал: Полипропилен

- Квалитет: Према стандарду произвођача и стандардима ISO 9001, ISO 14001 као и DS/EN ISO

Уз понуду понуђач треба да достави техничке листове "рН" управљачке јединице и Соленоидне мембранске дозирне пумпе.

Рок испоруке добара односно инсталација дозирног система је десет дана по закључењу уговора

Наручилац ће добављачу по извршеној инсталација дозирног система извршити уплату у динарском износу на рачун добављача према усвојеној понуди.

Понуду доставити до **09.09.2020. године у 13⁰⁰ часова.**

Понуду обавезно дати на Обрасцу који је у прилогу овог захтева на начин како је предвиђено.

Понуда се може доставити непосредно у затвореној коверти или поштом у затвореној коверти са назнаком – Понуда за дозирни систем за контролисано дозирање хемикалија - НЕ ОТВАРАТИ - , а на наличју име, адресу, контакт тел. понуђача, на адресу ЈКП „Топлана Шабац“ Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац, на предвиђеном обрасцу овог захтева за понуду. Уколико понуђач није у могућности да понуду пошаље на овај начин, исту може упутити попуњену и скенирану на предвиђеном обрасцу на електронску адресу office@toplanasabac.rs до предвиђеног термина.

Отварање понуда је јавно, непосредно по истеку рока за достављање понуда.

По отварању понуда биће сачињен записник који ће бити достављен понуђачима. Избор најповољније понуде је на основу критеријума цена.


По пријему понуда наручилац ће закључити уговор према предложеном моделу уговора из овог захтева за понуду, који такође треба попунити, оверити и доставити уз понуду.

Контакт особа: Никола Лазаревић 064/844-6041 - службеник за ЈН
С' поштовањем

ЈКП Топлана Шабац

Службеник за ЈН

Никола Лазаревић



**Образац понуде за набавку добара: Дозирни систем за контролисано дозирање хемикалија.**

Понуда бр _____ од _____ за набавку: **Дозирни систем за контролисано дозирање хемикалија.**

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Шифра делатности понуђача:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (е-майл):	
Телефон:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

	ком	Јединична цена (без ПДВ)	Укупно
"рН" управљачка јединица	1		
Соленоидна мембранска дозирна пумпа	1		
,,рН“ електрода	1		
Филтерска врећа	2		
УКУПНО без ПДВ			
ПДВ			
УКУПНО са ПДВ			

Понуђач је обvezник ПДВ:

Да

(заокружити)

Не

*Понуђач који није обvezник ПДВ износ јединичних цена попуњава са ПДВ, а укупну цену у рубрику Укупно са ПДВ и његова се цена упоређује са ценом Укупно без ПДВ понуђача који је обvezник ПДВ.

Понуђач


Субјекат
Понуђача
Издавача
Документа
Садржаја
Пријемника
Пријемнице
Пријемног
документа

(одговорно лице)

М.П.

Пријемнице

Пријемнице



ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Број: _____
Датум: _____

У Г О В О Р

о набавци добра – Дозирни систем за контролисано дозирање хемикалија.

Закључен између:

НАРУЧИЛАЦ: Јавно комунално предузеће "Топлана-Шабац", Ђуре Јакшића 1, Шабац, ПИБ 100109250, Матични број 07335393 које заступа директор Слободан Јеротић, дипл.инж.маш., с једне стране

и

ИСПОРУЧИЛАЦ: _____ (назив),
(адреса,место), ПИБ _____, Матични број _____ које заступа _____
_____, с друге стране.

Члан 1.

Предмет уговора у поступку набавке услуге на коју се закон не примењује (Сл. гласник 124/12, 14/15 и 68/15 ЗНЈ, члан 39. став 2.) је испорука добра: Дозирни систем за контролисано дозирање хемикалија у свему према позиву захтеву за понуду _____ од 03.09.2020, који је његов саставни део и понуди бр. _____ од _____ године.

Члан 2.

Укупна вредност набавке из чл. 1 овог уговора је према понуди _____ од _____, у износу од _____ динара без ПДВ а са ПДВ _____ динара.

Члан 3.

Укупна цена из понуде се током реализације уговора не може се мењати.

Члан 4.

Предвиђени елементи и модули предвиђени у захтеву за понуду бр. _____ од 03.09.2020. током реализације уговора морају бити инкорпорирани у готово решење дозирног система.

Инсталиран дозирни систем мора бити функционалан према са техничким елементима предвиђеним захтевом за понуду _____ од 03.09.2020.

Члан 5.

Инсталиран дозирни систем се поставља на систем ХПВ у објекту ЈКП „Топлана-Шабац“, Топлана „Тркалиште“.

Рок испоруке је седам дана по закључењу уговора.

У случају испоруке добра на начин који није предвиђен понудом или није у складу са захтевом наручиоца, Испоручилац се обавезује да усвоји оправдану рекламију Наручиоца.

Члан 6.

Наручилац ће Добављачу за опрему платити по завршеној инсталацији.

Наручилац уговорени износ уплаћује на рачун испручиоца _____
код _____ банке.

Члан 7.

Наручилац задржава право раскида уговора у случају непоштовања договорених услова из члана 1,2,3,4. и члана 5. овог уговора.

Члан 8.

Испоручилац се обавезује на одржавање испоручене опреме уз поштовање гарантног производиоџача опреме и гарантног рока од 24 месеца на компоненте управљачке јединице и мембранске пумпе.

Члан 9.

Овај уговор се закључује за период међусобног извршења уговорних обавеза.

Члан 10.

У случају спора, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 4 примерака од којих по 2 за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП "Топлана-Шабац"

Директор

Слободан Јеротић, дипл.инж.маш.

ИСПОРУЧИЛАЦ:

Директор/ Предузетник

МП

МП