

## 0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС

Идејни пројекат је урађен за потребе прибављања Решења о одобрењу за градњу објекта, према правилима струке за ову врсту инсталација. Идејни пројекат се односи на реконструкцију вреловода од ревизионе коморе РК5 у улици Мачванска бр.1 до улазних вентила у топлотну подстаницу О.Ш."Вук Караџић" (ул.Вука Караџића бр.14), са припадајућим прикључцима. Дужина пројектоване трасе са прикључцима је око 210 метара.

Идејни пројекат је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020 - у даљем тексту Закон)", Правилником о садржини и начину израде техничке документације ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) и Правилима о раду дистрибутивног система ЈКП "Топлана-Шабац ("Службени лист града Шапца бр. и Одлука градског већа бр.06-22/2009-15 од 16.09.2009.год.)"

Предмет пројекта је део магистралног вреловода са укупно три прикључака за постојеће топлопредајне станице преко којих се топлотном енергијом снабдевају стамбено-пословни објекти на локацији. Из ревизионих комора РК5 као са магистрале у улици Вука Караџића изведене су и друге магистралне мреже, које нису предмет овог пројекта.

Улазни подаци за пројектовање добијени од Инвеститора су следећи:

- притисци на месту почетка реконструкције вреловода су:

$p_1=4,7$  bar, притисак у потисном воду

$p_2=3,4$  bar, притисак у повратном воду

- температурни режим је:

потисни вод  $T_1=110^{\circ}\text{C}$

повратни вод  $T_2=70^{\circ}\text{C}$

- називни притисак за цеви и цевне елементе је: НП16

Предизоловане цеви положу се у земљани ров по траси постојећег вреловода, осим у случајевима где је потребно извршити компензације температурских дилатација „U“ лиром, или у другим случајевима где је због конфигурације терена или положаја објекта погодније цевовод положити у измененој траси.

---

Пројекат реконструкције вреловода од ревизионе коморе РК5 у улици Мачванска бр.1 до улазних вентила у топлотну подстаницу О.Ш."Вук Караџић" (ул.Вука Караџића бр.14), са припадајућим прикључцима

Прорачуни су дати у нумеричкој, а извођачки детаљи су дати у графичкој документацији пројекта.

Магистралним вреловодом се остварује транспорт носиоца топлотне енергије - вреле воде називне температуре 110/70°C и максималног радног притиска 16 bar, од топлотног извора до топлопредајних станица. Границу градње овог дела система представљају огранци са којих се изводе прикључни вреловоди за топлопредајне станице.

Магистрални вреловод се води подземно. Подземна мрежа положе се бесканално, на дубини цца 100 см у слоју ситног песка, 10 см испод, изнад и око цеви, при чему је висина насутог материјала изнад горње ивице обложне цеви најмање 80 см. За подземну мрежу се користе предизоловане челичне круте цеви и цевни елементи са двожичним системом за дојаву цурења израђени и контролисани у складу са стандардима SRPS EN 253, SRPS EN 448, SRPS EN 488, SRPS EN 489, SRPS EN, SRPS EN 14419 i SRPS EN 13941.

Цевовод је димензионисан на основу препоручених брзина струјања флуида и јединичних падова притиска услед трења, и услова и података из стандарда SRPS EN 253.

Монтажа цеви и цевних елемената се по правилу изводи поступцима електролучног заваривања (111 или 141). За заваривање цевовода мање дебљине зида цеви ( $t \leq 3$  mm) може се примењивати поступак окси-ацетиленског заваривања (311). Технологија заваривања којом се изводе радови мора бити квалификована од стране акредитоване контролне организације. Изведени завари су класе квалитета "Б".

Дилатације цевовода услед промене температуре радног флуида решене су самокомпензацијом (L, Z и U), која се постиже правилном геометријом цевовода тј. променом правца секција цевовода на пројектом дефинисаним дужинама коришћењем предизолованих лукова. За "пријем" ових дилатација на местима промене праваца користе се експанзиони јастуци израђени од полиетиленске пене.

Изолација спојева предизолованог система врши се на терену помоћу термоскупљајућих спојница у које се улива термоизолација тј. полиуретанска пена уз претходно повезивање система за дојаву цурења.

Прикључни вреловод је део топлификације мреже од магистралног вреловода до топлопредајне станице из које се топлотном енергијом снабдевају објекти купаца. Прикључни вреловод води се најповољнијом трасом, од прикључног огранка на магистралном вреловоду до објекта за смештај опреме топлопредајне станице. Граница реконструкције прикључних вреловода на траси су грађевински објекти у којима су смештене постојеће топлопредајне станице.



Приклучни вреловод се гради бесканално, системом фабрички предизолованих цеви и цевних елемената са двожичним системом за дојаву цурења, који задовољавају параметре грејног флуида (топла вода називне температуре 110/70°C и максимални радни притисак 16 bar) и који су израђени и контролисани у складу са захтевима стандарда SRPS EN 253, SRPS EN 448, SRPS EN 488, SRPS EN 489, SRPS EN, SRPS EN 14419 i SRPS EN 13941).

У свему технички опис приклучних вреловода који се воде подземно одговара техничком опису магистралне мреже.

ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ:

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ:

**Владислав Станковић**, дипл. инж. маш.

лиценца бр.: **330 0976 16**

Београд

jul 2021. године

